

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور (محصول آلیس)

گیرلس، گیربکسی و MRL	—
با نجات UPS و بدون نجات اضطراری	—
کارکدک S2-5	—
سیستم GSM	—
پارامترهای برد آلیس	—
نقشه ها	—



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

فهرست

۴	مقدمه:
۴	قابلیت جدید:
۵	نحوه کار با پنلهای تابلو آریان:
۵	تابلوهای گیربکسی:
۵	تابلوهای گیرلس:
۶	اتصالات ارت:
۷	اتصالات جعبه سه فاز:
۸	اتصالات باطری یا UPS:
۹	اتصالات قدرت موتور:
۹	مدارات ایمنی:
۱۰	برای تابلوهایی که دارای سیستم اضطراری برقی هستند:
۱۱	برای تابلوهایی که فاقد سیستم اضطراری برقی هستند:
۱۱	اتصالات مقاومت ترمز:
۱۲	اتصالات تاکو:
۱۲	راهنمای نصب سنسورهای مغناطیسی:
۱۳	راه اندازی به وسیله چهار آهنربا:
۱۵	راه اندازی به وسیله دو آهنربا:
۱۶	توضیحاتی در مورد سوئیچ ها:
۱۶	مفهوم سرعتها:
۱۶	سوئیچ های دورانداز(CN1,CA1,CN2,CA2):
۱۶	فوائل چیدمان سوئیچ ها:
۱۷	معرفی ترمینال های تابلو آریان:
۲۰	ترمینال هایی که در ابتدای راه اندازی باید پل شوند:
۲۰	طرز صحیح سیم بندی تراول کابل:
۲۱	جعبه رویزیون و برد کارکدک:
۲۲	سیگنالهای نمراتور و شستی های کابین:
۲۲	ترمینهای کنترل درب ها:
۲۳	سیگنالهای کنترلی و نشانگرهای:
۲۳	شستی ها و نمایشگرهای طبقات:
۲۴	طرز کار با برنامه و تنظیم پارامترها:
۲۴	توضیح صفحات اصلی روی LCD:
۲۶	نحوه شبیه سازی شستی های احضار:



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

۲۶	تنظیمات برد آلیس:
۲۸	لیست خطاهای تابلو فرمان.
۲۹	اطلاعات وضعیتی
۳۱	نصب تابلو روی دیوار و شرایط محیطی
۳۳	مکان نصب تابلو
۳۴	نحوه انتقال و نصب سیم یا کابل
۳۱	نکات مهم نصب و راه اندازی جهت نصب تابلو
۳۴	انتخاب سیم قدرت و شرایط تأثیرگذار بر آن
۳۵	CARCODECS2-5 راهنمای استفاده از برد
۳۵	مقدمه
۳۶	ورودی های برد کارکرد
۳۸	خروجی ها:
۳۸	دیپ سوییچ ها:
۳۸	برد سخنگو
۴۰	S1-5 GSM مدل راهنمای راه اندازی مازول
۴۱	قابلیت های مازول GSM
۴۱	تنظیم آتن
۴۱	نحوه وارد کردن شماره مشتری
۴۲	نحوه وارد کردن شماره سریال تابلوها
۴۳	درخواست حافظه خطا
۴۳	نحوه فعال نمودن رله ها
۴۳	ورودی های IN1, IN2
۴۴	درخواست کیفیت آتن
۴۴	قابلیت تنظیم نحوه ارسال خطاهای لحظه ای
۴۵	لیست کامل پارامترهای کاربردی برد آلیس:
۷۸	نقشه های تابلو فرمان گیرلس:

مقدمه:

همکار گرامی، سلام

این دفترچه ضمیمه، برای نصب و راه اندازی تابلوهای آریان آسانسور گردآوری شده است. لطفاً با دقت و حوصله، مطالب این دفترچه و نقشه ها را مطالعه کنید و سعی کنید موارد اشاره شده را مورد اجرا گذاشته تا کیفیت نصب مطلوبی داشته باشد.

تأکید می شود موارد ایمنی ذکر شده در دفترچه را مد نظر قرار داده تا از ایجاد خطر و آسیب جانی و مالی جلوگیری گردد.

قابلیت جدید: (کنترل دستی)

نکته ۱: یکی از قابلیت های برد آلیس عدم نیاز به برد اضافی (برد ABS) برای باز کردن ترمز و حرکت تا نزدیکترین طبقه می باشد. به این ترتیب که قابلیت مانیتورینگ سرعت، جهت و تراز طبقه از طریق صفحه نمایش خود برد آلیس موجود می باشد و ترمز موتور توسط کلیدهای تعییه شده در تابلو باز می شود.

نکته ۲: در تابلوی آلیس نیاز به نصب سنسور و آهنرباهای دورانداز (CF3) نیست و کار دوراندازی توسط برد اصلی و با شمارش پالسهای انکوادر انجام می شود. لذا تنها سنسور و آهنربای تراز طبقه (1CF) و سوییچهای شناسایی بالاترین و پایین ترین طبقه (CA1, CN1) الزامی است و برای آسانسورهای سرعت بالا با توجه به سرعت و تعداد سرعتهای مورد نیاز، علاوه بر موارد فوق سوییچهای دورانداز اجباری نیز باید نصب شود. نحوه نصب این سوییچها در ادامه بیان می شود.

نحوه کار با پنلهای تابلو آریان:

تابلوهای گیربکسی:

- برای انجام حرکت اضطراری برقی، کلید "اضطراری برقی" را در وضعیت "1" قرار دهید. سپس با فشردن همزمان کلید "حرکت" و یکی از کلیدهای "پایین" یا "بالا" در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید.
- برای متوقف کردن کابین، در صورتی که کلید "حرکت" را رها کنید، یا همزمان هر دو کلید "حرکت" و جهت را رها کنید، کابین بلافصله متوقف می شود. این کار ممکن است منجر به شوک شدید در لحظه توقف شود.
- برای متوقف کردن کابین، در صورتی که ابتدا کلید جهت ("بالا" یا "پایین") را رها کنید، کابین به آرامی متوقف خواهد شد.
- در حین انجام حرکت برقی اضطراری، کلیه میکروسوئیچهای پسیو مدار ایمنی پل داده می شود.
- پس از انجام حرکت برقی اضطراری و برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دوحالته "اضطراری برقی" را در وضعیت "0" قرار دهید.

تابلوهای گیرلس

در مد نرمال، هر سه کلید دوحالته "اضطراری برقی"، "تست گاورنر" و "دستی اضطراری" باید در وضعیت "0" باشند. از فشردن بی دلیل کلیدهای فشاری نیز خودداری شود.

- 1 **نجات دستی (حرکت دستی اضطراری):** برای انجام حرکت دستی اضطراری (باز کردن ترمز و حرکت دادن موتور بدون برق دار کردن آن) ابتدا مطمئن شوید که آسانسور در حال حرکت نباشد. سپس کلید دوحالته "دستی اضطراری" را در وضعیت "1" قرار دهید. با فشردن همزمان کلیدهای "SB1" و "SB2" ترمز موتور باز شده و با توجه به تفاوت وزن کابین و وزنه تعادل، کابین شروع به حرکت خواهد کرد. این کار تا زمان رسیدن به تراز نزدیکترین طبقه (در جهت حرکت) ادامه خواهد داشت و با دیدن آهنربای تراز طبقه، سیستم غیرفعال خواهد شد. بعد از رسیدن کابین به طبقه، کلید "دستی اضطراری" را در وضعیت "0" قرار دهید.

1-جهت مشاهده الزامات سه گانه مد حرکت دستی اضطراری به توضیحات زیر توجه فرمایید:

برد اصلی آلیس در مد حرکت دستی در صفحه ای اصلی نمایشگر (LCD) خود، سرعت و جهت کابین و همچنین وضعیت تراز طبقه را مشخص می کند، این اطلاعات در خط سوم LCD بصورت زیر نمایش داده می شود:

Sp:0.00m/s Dir:x Lvl:x

Lv1: نشاندهنده تراز طبقه می باشد که عدد 0 بمنزله وجود کابین مابین طبقات می باشد و عدد 1 بمنزله رسیدن کابین به طبقه می باشد.

Dir: نشاندهنده جهت حرکت می باشد که با فلش ↓ یا ↑ نمایش داده می شود.
Sp: سرعت کابین را برابر حسب متر بر ثانیه نشان می دهد.



اضافه سرعت: در مد حرکت دستی اضطراری در صورتی که به هر دلیلی سرعت آسانسور از حد مجاز تعريف شده در برد اصلی آلیس تجاوز کند، برد اصلی ترمز موتور را بسته و از حرکت آسانسور جلوگیری می کند.

تراز طبقه: در مد حرکت دستی اضطراری، پس از رسیدن کابین به تراز طبقه برد اصلی آلیس بصورت اتوماتیک ترمز موتور را بسته و از حرکت آسانسور جلوگیری می کند.

۲- حرکت اضطراری برقی: کلید "اضطراری برقی" را در وضعیت "1" قرار دهید. سپس با فشردن همزمان کلید "حرکت" و یکی از کلیدهای "پایین" یا "بالا" در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید.

۱-۲ برای متوقف کردن کابین، در صورتی که کلید "حرکت" را رها کنید، یا همزمان هر دو کلید "حرکت" و جهت را رها کنید، کابین بالا صalte متوقف می شود. این کار ممکن است منجر به شوک شدید در لحظه توقف شود.

۲-۲ برای متوقف کردن کابین، در صورتی که ابتدا کلید جهت ("بالا" یا "پایین") را رها کنید، کابین به آرامی متوقف خواهد شد.

۳-۲ در حین انجام حرکت اضطراری برقی، بخش پسیو مدار ایمنی بصورت اتوماتیک پل می شود (مانند زمانی که کابین به سوئیچ حد بالا یا پایین برخورد کرده است). پل دادن مدار ایمنی تنها در حالت اضطراری برقی امکان پذیر خواهد بود.

۴-۲ پس از انجام حرکت اضطراری برقی و برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دو حالت "اضطراری برقی" را در وضعیت "0" قرار دهید.

۳ تست گاورنر: برای انجام تست و بازرگانی گاورنر برقی کلید دو حالت کلید دار "تست گاورنر" در پنل تعییه شده است. کلید آن را در جای مطمئن نگهداری کنید.

۱-۳ برای تحریک کردن گاورنر، کابین را حرکت داده و سپس کلید سلکتوری "تست گاورنر" را در وضعیت "1" قرار دهید حرکت دهید. گاورنر درگیر شده و منجر به فعال شدن پاراشوت خواهد شد.

۲-۳ برای آزاد سازی گاورنر درگیرشده، کلید سلکتوری "تست گاورنر" را در وضعیت "2" قرار دهید. با این کارولتاز لازم برای آزادسازی گاورنر به آن اعمال خواهد شد.


بوبین فعل کننده گاورنر بین ترمینالهای TRG_O, TRG_C سیم کشی شود. بوبین آزاد کننده بین ترمینالهای RELO, RELC نصب شود.

اتصالات ارت

- جهت جلوگیری از هرگونه خطر برق گرفتگی و رعایت ایمنی و کم کردن هرچه بیشتر سیگنالهای مزاحم سیستم ارت به صورت صحیح سیم کشی و اتصالات هر بخش مطابق توضیحات داده شده بر قرار گردد.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)


- سیستم ارت در داخل تابلو آریان به صورت کامل انجام شده است و تنها نیاز است تابلو به شبکه ارت ساختمان متصل گردد.
- اتصالات ارت بقیه تجهیزات مطابق با توضیحات هر بخش انجام شود
- اتصالات ارت باید تا حد امکان کوتاه و پهن باشد.
- برای برقرار کردن اتصال خرطومی فلزی(شیلد) به ارت هرگز بجای استفاده از بست Ω ، از سیم استفاده نکنید . همیشه شیلد سیم های موتور را از هر دو طرف به ارت متصل نمایید .
- در صورتیکه برای انتقال اطلاعات از کابلهای شیلد دار استفاده می گردد شیلد آنرا از یک طرف ارت کنید در غیر اینصورت استفاده از کابلهای بدون شیلد بهتر می باشد زیرا شیلد ارت نشده سطح بالاتری از اعوجاج ها را هدایت می کند .



اتصالات جعبه سه فاز:


- جعبه سه فاز تابلو ، تابلویی است که در حال حاضر برای تمام آسانسورهای موتورخانه دار الزامی است و برای هر دستگاه آسانسور باید یک جعبه مستقل وجود داشته باشد. این جعبه شامل سه فاز اصلی تابلو، فاز دائم، روشنایی و ... و حفاظت‌هایی در مسیر آنهاست.
- این تابلو می بایست قابلیت قطع یا وصل کردن توان ورودی اعم از سه فاز و تکفاز(تفعیله عملیات نجات) را داشته باشد.
- لازم به ذکر است بر اساس تغییرات جدید استاندارد قطع کردن توان ورودی تابلو از تابلو سه فاز نمی بایست به فعال شدن عملیات نجات بیانجامد که این خواسته در جعبه های سه فاز تولیدی این شرکت دیده شده است.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)




اتصالات باطربی UPS

در صورتی که تابلو شما از سیستم UPS استفاده میکند سیم کشی ها را بر اساس شکل زیر انجام دهید: توجه داشته باشید که فاز خروجی از UPS همیشه برقدار است(حتی هنگامی که UPS به تابلو متصل نیست).




در صورتی که تابلو کنترل به سیستم نجات اضطراری باطربی دار مجهز است اتصالات باطربی ها به تابلو را مطابق شکل زیر انجام دهید:



اتصالات قدرت موتور:

- برای کابل قدرت موتور، کوتاهترین مسیر را انتخاب کنید.
- برای کابل قدرت موتور باید از کابلهای شیلددار استفاده کنید. اگر کابل شیلددار در دسترس نمی باشد می توانید کابل موتور را از خرطومی فلزی عبور داده و بدنه خرطومی فلزی را از هر دو طرف به کمک بست Ω شکل ارت نمایید.

توضیح: دقت شود اگر ترمینالهای BM4 و BM3 موجود نیستند هر دو فک موتور به یکدیگر پل شوند.




دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

مدارات ایمنی:


مدارات ایمنی در تابلو های تولیدی این شرکت می باشد بر اساس نقشه زیرسیم کشی و سربندی شود:

برای تابلوهایی که دارای سیستم اضطراری برقی هستند:



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)


برای تابلو هایی که قادر سیستم اضطراری برقی هستند:



اتصالات مقاومت ترمز :

- ! مقاومت ترمز را در خارج تابلو و به صورت افقی نصب نمایید تا انتقال حرارتی به خوبی صورت گیرد و خنک شود.
- ! مقاومت ترمز را به کمک کابل شیلد و از کوتاهترین مسیر به تابلو متصل کنید. در صورتیکه کابل شیلد موجود نباشد می توانید از خرطومی فلزی استفاده نمایید .
- ! شیلد یا خرطومی فلزی را به روش مناسب از سمت تابلو ارت نمایید و از طرف مقاومت ترمز به محفظه مقاومت ترمز اتصال دهید.
- ! هنگام عملکرد درایو، ولتاژهای بالایی به مقاومت ترمز منتقل می شود بنابراین اتصالات باید عایق بندی لازم را جهت جلوگیری از برق گرفتگی داشته باشد .


دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)



نحوه اتصالات مقاومت ترمز و سنسور آتش نشانی برای تابلو های با درایو زیلابگ در تصویر بالا نشان داده شده است. در این شکل ترمینالهای BC1,BC2 به سنسور حرارتی مقاومت ترمز متصل می شوند. در صورتی که مقاومت ترمز مجهرز به این سنسور است لازم است تنظیمات لازم در درایو نیز انجام گیرد.

اتصالات تاکو :


- کابل تاکو باید شیلد دار بوده و باید تا حد امکان دور از کابل دور قدرت موتور قرار گیرد .
- دقت کنید که شیلد این کابل فقط از طرف تابلو ارت گردد . اگر این شیلد از طرف موتور نیز ارت شده و حذف آن نیز غیر ممکن باشد ، اتصال ارت این شیلد را از سمت تابلو جدا نمایید .



راهنمای نصب سنسورهای مغناطیسی:

در تابلوی آلیس نیاز به نصب سنسور و آهنرباهای دورانداز (CF3) نیست و کار دوراندازی توسط برد اصلی و با شمارش پالسهای انکودر انجام می شود. لذا تنها سنسور و آهنربای تراز طبقه (1CF) و سوییچهای شناسایی بالاترین و پایین ترین طبقه (CA1, CAN) الزامی است و برای آسانسورهای سرعت بالا با توجه به سرعت و تعداد سرعتهای مورد نیاز، علاوه بر موارد فوق سوییچهای دورانداز اجباری نیز باید نصب شود. نحوه نصب این سوییچها در ادامه بیان می شود.

همراه با تابلوی آلیس یک عدد شابلون استاندارد جهت جانمایی دقیق آهنرباهای ارسال می شود در صورتی که همراه تابلو این شابلون وجود دارد از آن برای چینش آهنرباهای استفاده کنید. استفاده از شابلون سبب افزایش دقت level شده و کار گیری را ساده تر می کند.




شابلون چینش آهنربای تراز طبقات

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

در صورت فقدان شابلون راه اندازی به وسیله آهنربا:

- ۱- سنسورهای دورانداز و توقف را مطابق شکل ۱ روی یوک کابین نصب نمائید.
- ۲- اگر سنسور از مقابل قطب N آهنربا (قرمز) عبور کند کن tact آن باز می شود و اگر از مقابل قطب S (مشکی) عبور کند کن tact آن بسته خواهد شد.
- ۳- برای سنسور 1CF (سنسور توقف) ۴ عدد آهنربا در نظر گرفته می شود. دو آهنربای مشکی در وسط و دو آهنربای قرمز در بالا و پائین قرار می گیرند. فاصله بین آهنربای مشکی تا قرمز باید ۶ cm باشد.
- ۴- ابتدا آهنربای طبقات (Level) را تنظیم کنید. آین آهنربا را به گونه ای قرار دهید که وقتی کابین در تراز طبقه است، ولتاژ +24V روی ترمینال 1 وجود داشته باشد و LED مربوطه روشن شود.
- ۵- چیدمان آهنرباهای بصورت زیر می باشد:





آسانسور را در تراز طبقه قرار دهید، فاصله بین آهنرباهای مشکی 40CM باشد. یعنی 20CM بالاتر از طبقات (Level) و پایین تر از طبقات (Level).

نکته: دقت کنید که فاصله آهنربای مشکی با قرمز مجاورش در هر طبقه حتماً مانند هم و حدود ۶ سانتی متر باشد. همچنین در بالاترین و پایین ترین طبقه نیز، فاصله ۶ سانتی متری بین آهنرباهای قرمز و مشکی حتماً رعایت شود.

نکته: دقت کنید زمانیکه کابین در تراز طبقه قرار دارد لول دقیقاً نقطه مقابل سنسور روی ریل را در نظر گرفته و 20 cm پایین تر از آن آهنرباهای مشکی را قرار دهید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)




دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

راه اندازی به وسیله دو آهنربا:


اگر ساختمان دارای تنوع فاصله در طبقات می باشد، حتما باید از سنسورهای دو آهنربا استفاده نمایید. این نوع سنسورها در هر طبقه دو آهنربا (یک N و یک S) دارد. در این حالت یک آهنربا را ۲۰ سانتی متر بالاتر از لول و یک آهنربا را ۲۰ سانتی متر پایین تر از لول قرار دهید.

در این صورت در حرکت در هر جهتی سنسور با دیدن آهنربای اول تغییر وضعیت داده و سطح طبقه را مشخص می کند. سپس در ادامه حرکت دوباره تغییر وضعیت داده و به حالت اول بازمیگردد.

۶- در صورتی که از سنسور دو آهنربا استفاده می نمایید چیدمان آهنرباها زمانی که کابین در تراز طبقه قرار دارد بصورت زیر می باشد:



نکته: آهنربای بالاترین توقف مشکی (قطع) و پایین ترین توقف قرمز (وصل) باشد.



توضیحاتی در مورد سوئیچ ها:

مفهوم سرعتها:

تابلوی آلیس شامل فرمانهای سرعت بصورت زیر است:


V0: سرعت حرکت Leveling است. این سرعت در طول حرکت و تا زمان رسیدن به تراز طبقه مورد نظر فعال است و معمولاً کمتر از 0.1m/s تنظیم می شود.

V1: سرعت حرکت Medium1 است. در این سرعت معمولاً برای حرکتهای با فاصله کوتاه _مثلًا حرکت یک طبقه_ استفاده می شود. مقدار آن معمولاً حدود نصف سرعت نامی آسانسور است.

V2: سرعت نامی - معمولاً به عنوان سرعت نامی استفاده می شود.

توجه: در صورتی که به بیش از یک سرعت Medium نیاز بود (مثلا در آسانسورهای با سرعت 2.5m/s) باید از V2 به عنوان سرعت Mediu2 استفاده شود. در این حالت سرعت V3 به عنوان سرعت نامی در نظر گرفته می شود و V2 حدود 70% سرعت نامی تنظیم میشود.

سوئیچ های دورانداز (CN1,CA1,CN2,CA2):



CN1 : سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V1 در بالاترین طبقه . به محض قطع شدن سیگنال ۲۴ ولت این سوئیچ، فرمان V1 از روی برد برداشته می شود و آسانسور با سرعت V0 به کار خود ادامه می دهد.

CA1 : سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V1 در پایین ترین طبقه. به محض قطع شدن سیگنال ۲۴ ولت این سوئیچ، فرمان V1 از روی برد برداشته می شود و آسانسور با سرعت V0 به کار خود ادامه می دهد.

CN2 : سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V2 در بالاترین طبقه

CA2: سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V2 در پایین ترین طبقه

CN3 : سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V3 در بالاترین طبقه

CA3: سوئیچ دورانداز اجباری برای سرعت V3 در پایین ترین طبقه

فاصله چیدمان سوئیچ ها:

:1 m/s

فاصله سوئیچ CA1 تا پایین ترین طبقه، 0.7 متر باشد.

فاصله سوئیچ CN1 تا بالاترین طبقه، 0.7 متر باشد.

فاصله سوئیچ CA2 تا پایین ترین طبقه، 1.6 متر باشد.

فاصله سوئیچ CN2 تا بالاترین طبقه، 1.6 متر باشد.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

: سرعت 1.6 m/s

فاصله سوئیچ CA1 تا پایین ترین طبقه، 1.6 متر باشد.

فاصله سوئیچ CN1 تا بالاترین طبقه، 1.6 متر باشد.

فاصله سوئیچ CA2 تا پایین ترین طبقه، 3 متر باشد.

فاصله سوئیچ CN2 تا بالاترین طبقه، 3 متر باشد.

: سرعت 2 m/s

فاصله سوئیچ CA1 تا پایین ترین طبقه، 1.8 متر (سرعت $V1 = 1.2m/s$) باشد.

فاصله سوئیچ CN1 تا بالاترین طبقه، 1.8 متر باشد.

فاصله سوئیچ CA2 تا پایین ترین طبقه، 4.1 متر (سرعت $V2 = 2m/s$) باشد.

فاصله سوئیچ CN2 تا بالاترین طبقه، 4.1 متر باشد.

نکته مهم: دقت کنید که سوئیچ CA1 حتماً باید در محدوده پایین ترین طبقه و سوئیچ CN1 نیز حتماً باید در محدوده بالاترین طبقه باشد.

نکته: قبل از انجام عملیات Learn حتماً از نصب صحیح سوئیچ های دورانداز و چینش صحیح آهنرباهای 1CF اطمینان حاصل نمایید. تا در صورتی که این سوئیچ ها دچار مشکل می باشند قبل از عملیات Learn مشتری آنرا تصحیح نماید.

نکته: عملکرد سوئیچ ها و سنسور 1CF قبل از هماهنگی سرویس انجام شود.

معرفی ترمینال های تابلو آریان

ردیف	نام ترمینال	توضیحات	وضعیت در حالت نرمال	ورودی / خروجی سطح ولتاژ
۱	80 (0V)	زمین یا صفر ولت تابلو- ارت تجهیزات باید به این ترمینال وصل شود. ارت تجهیزات باید به شینه ارت تابلو وصل شود.	تعذیب	صفر ولت
۲	51 (24V)	مشترک تعذیب سنسورها- این ترمینال دارای ولتاژ 24V DC 24V DC چهت تعذیب سنسورهای داخل چاه و روی کابین می باشد.	تعذیب	۲۴ ولت
۳	RS11 RS12	ارتباط سریال- برای ارتباط بین تابلو و کابین. این دو ترمینال باید بصورت متناظر به ترمینالهای هم نام روی کابین متصل می شوند. استفاده از یک زوج ترمینال کافی است.	سریال	-
۴	1CF	سیگنال سنسور تراز طبقه که بر روی کابین نصب می شود.	باز/بسته	ورودی/۲۴ ولت
۵	CF3	سیگنال سنسور دورانداز- برای سیستمهایی که دوراندازی با آهنربا انجام می شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت
۶	CA1	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V1 و شناسایی در پایین ترین طبقه- میکروسویچ باید نصب نصب شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت
۷	CN1	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V1 و شناسایی در بالا ترین طبقه- میکروسویچ باید نصب شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت
۸	CA2	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V2 برای پایین ترین طبقه - برای آسانسورهای انکودر دار که دارای دو سرعت (V1) و MEDIUM(V1) و FAST(V2) می باشند. - میکروسویچ باید نصب شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت
۹	CN2	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V2 برای بالاترین طبقه - برای آسانسورهای انکودر دار که دارای دو سرعت (V1) و MEDIUM(V1) و FAST(V2) می باشند. - میکروسویچ باید نصب شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت
۱۰	CA3	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V3 برای پایین ترین طبقه - برای آسانسورهای انکودر دار که دارای سه سرعت (V1) و MEDIUM(V1) و FAST(V2) MEDIUM2(V2) MEDIUM1(V1) و FAST(V3) می باشند. - میکروسویچ باید نصب شود.	بسته	ورودی/۲۴ ولت



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	سیگنال سنسور قطع کن سرعت V3 برای بالاترین طبقه - برای آسانسورهای انکوادر دار که دارای سه سرعت (V1) MEDIUM1(V2) MEDIUM2(V3) و (V3) FAST(V1) می باشند. - میکروسوییچ باید نصب شود.	CN3	۱۱
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	سیگنال رویزیون کابین- در صورت قطع شدن این سیگنال، تابلو در حالت رویزیون قرار می گیرد.	CRV	۱۲
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	رویزیون کابین جهت پایین	JU1	۱۳
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	رویزیون کابین جهت بالا	JU2	۱۴
ورودی/ ۲۴ ولت	باز	سیگنال نشان دهنده "ظرفیت تکمیل"	FUL	۱۵
ورودی/ ۲۴ ولت	باز	سیگنال نشان دهنده "اضافه ظرفیت (وزن)"	OVL	۱۶
خروجی/ صفر ولت	باز	خروجی لامپ نشان دهنده "اضافه ظرفیت (وزن)"	LOV	۱۷
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	فرمان باز کردن مجدد درب اتوماتیک- از شستی DO کابین	DO	۱۸
ورودی/ ۲۴ ولت	باز	فرمان بستن درب اتوماتیک- از شستی DC کابین	DC	۱۹
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	سیگنال پرده نوری (فتوسل) کابین	PHC	۲۰
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	کن tact حد باز شدن درب کابین	5KT	۲۱
ورودی/ ۲۴ ولت	باز	سنسور وضعیت آتش نشانی	FIR	۲۲
ورودی/ ۲۴ ولت	باز	حالت استراحت اجباری- از کار انداختن موقت آسانسور	K30	۲۳
ورودی/ ۲۴ ولت	بسته	سنسور فیدبک ترمز	4BS	۲۴
ورودی/ صفر ولت	بسته	ترموسات حرارتی موتور به این ترمینال وصل می شود.	FTO	۲۵
۲۴ ولت	تغذیه	تغذیه ۲۴ ولت لامپ زیر شستی و نمایشگر طبقات	XVL	۲۶
۲۴ ولت	تغذیه	تغذیه ۲۴ ولت- مشترک سگمنت‌های نمراتور داخل کابین و طبقات- مشترک لامپ زیر شستی های کابین	VLL	۲۷
خروجی/ صفر ولت		سیگنالهای مربوط به نمراتور	A,B,C,...G	۲۸
خروجی/ صفر ولت		سیگنال مربوط به نمراتور سمت چپ جهت نمایش علامت منفی	-	۲۹
خروجی/ صفر ولت		سیگنال مربوط به نمراتور سمت چپ جهت نمایش عدد ۱ دهگان	1	۳۰
خروجی/ صفر ولت		سیگنال لامپ جهت پایین	LF1	۳۱
خروجی/ صفر ولت		سیگنال لامپ جهت بالا	LF2	۳۲
ورودی- خروجی/ صفر ولت	باز	شستی های طبقات	DR1-n	۳۳
ورودی- خروجی/ صفر ولت	باز	شستی های کابین	DC1-n	۳۴
خروجی/ ۱۲ ولت	بسته	ترمینال لامپ روشنایی اضطراری- ولتاژ ۱۲ ولتی را برای لامپ اضطراری تامین می کند.	LMP	۳۵
ورودی/ ۱۲ ولت	باز	ورودی زنگ اضطراری	UEL	۳۷
- خروجی/- خروجی/-	باز	ترمینال مربوط به فرمان بستن درب	C	۳۸
- خروجی/- خروجی/-	باز	ترمینال مربوط به فرمان باز کردن درب	O	۳۹
-	مشترک فرمان	مشترک فرمانهای درب	CM	۴۰
خروجی/ ۲۰ ولت DC و AC		تغذیه Cam درب لوایی	V0_U0	۴۱
خروجی/ ۲۰ ولت (AC,DC)		فرمان ترمز مکانیکی موتور	BM1, BM2	۴۲
(AC) ۱۱۰ ولت	مدار ایمنی	ابتدا مدار سری استپ (۱۱۰ ولت)	110	۴۳

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت سوئیچهای حد بالا و پایین (شالتراها) و بافرها	111/90	۴۴
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	کنکات میکروسوئیچ پاراشهوت روی کابین	112	۴۵
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	کنکات اتصال عادی/اضطراری	114	۴۶
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت از جعبه رویزیون کابین	115/72	۴۷
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت سوئیچهای اکتیو و استپهای مدار ایمنی	117/71	۴۸
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت کنکاتهای دربهای طبقات	118/66	۴۹
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت کنکات درب کابین	119/69	۵۰
۱۱۰ ولت (AC,DC)	مدار ایمنی	برگشت کنکاتهای قفل دربهای طبقات (انتهای مدار سری استپ)	120/68	۵۱
AC ۲۲۰ ولت	تغذیه	فاز ثابت کابین	L5	۵۲
AC ۲۲۰ ولت	تغذیه خروجی	فاز موقت کابین - روشنایی حین حرکت	L6	۵۳
AC ۲۲۰ ولت	تغذیه ورودی	ترمینال ورودی فاز مستقیم از تابلوی برق جهت تغذیه روشنایی کابین	S2	۵۴
خروچی/ ۲۲۰ ولت AC		فاز فن موتور آسانسور - تایم دار	S7	۵۵
خروچی/ ۲۲۰ ولت AC		فاز فن موتور آسانسور - فاز دائم	S4	۵۶
خروچی/ ۴۰۰ ولت AC		اتصال به سه فاز موتور	U, V, W	۵۷
-	-	نول تابلوی نجات اضطراری (نول برق شهر)	MPI	۵۸
DC ۲۴ ولت	تغذیه	ولتاژ ۲۴ باطری	BT24	۵۹
DC ۴۸ ولت	تغذیه	ولتاژ ۴۸ باطری	BT+	۶۰
-	-	ارت	100	۶۱
DC ۸۰۰ ولت		محل نصب سیم های مقاومت ترمز	B1, B2	۶۲
ورودی/ نول	تغذیه	نول تغذیه UPS (ورودی به UPS)	U1	۶۳
ورودی/ ۲۳۰ ولت	تغذیه	فاز تغذیه UPS (ورودی به UPS)	U2	۶۴
خروچی/ نول	تغذیه	نول خروجی از UPS	U3	۶۵
خروچی/ ۲۳۰ ولت	تغذیه	فاز خروجی از UPS	U4	۶۶
خروچی/ ۲۳۰ ولت	تغذیه	فاز خروجی از UPS وارد شونده به جعبه سه فاز	U5	۶۷
ورودی/ ۲۳۰ ولت	تغذیه	فاز خروجی UPS برگشتی از جعبه سه فاز	U6	۶۸
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - شیر جهت بالا تا لولینگ طبقه	VA	۶۹
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - شیر دور تند کابین به جهت بالا	VB	۷۰
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - شیر دور تند کابین به جهت پایین	VC	۷۱
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - شیر جهت پایین تا لولینگ طبقه	VD	۷۲
خروچی/ ۲۴ ولت AC ۲۲۰ ولت		تابلو هیدرولیک - گرمکن روغن تانک پاوریونیت	SOR	۷۳
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - گرمکن روغن تانک پاوریونیت	MOR	۷۴
خروچی/ ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک - ترمومستات روغن جهت جلوگیری از حرارت غیر مجاز روغن	T1	۷۵

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

صفر ولت					
خروجی ۲۴ ولت		تابلو هیدرولیک- ترمومترات روغن جهت جلوگیری از حرارت غیر مجاز روغن		T2	۷۶
ورودی ۲۴ ولت	بسته	تابلو هیدرولیک- سوئیچ پالین جهت قطع کن شیر دور تند		EC1	۷۷
ورودی ۲۴ ولت	بسته	تابلو هیدرولیک- سوئیچ بالا جهت قطع کن شیر دور تند		ECn	۷۸
-	مشترک تغذیه	تابلو هیدرولیک- مشترک شیرهای برقی		Com	۷۹
۲۴ ولت ورودی		تابلو هیدرولیک- هم سطح سازی مجدد کابین با طبقه		TLV	۸۰

ترمینال هایی که در ابتدای راه اندازی باید پل شوند:

نام ترمینال	ترمینال مشترک
CN1,CA1,CN2,CA2,CN3,CA3, CRV, PHC DO و	۵۱-۲۴ ولت
FTO	۸۰- صفر ولت
۱۱۷,۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۱۱ و ۱۲۰	۱۱۰- ۱۱۰ ولت

طرز صحیح سیم بندی تراول کابل:

پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از نویز و اختلال در سیستم ، شماره سیم های تراول را به ترمینالهای ذکر شده در جداول زیر وصل کنید. (سعی شود حتماً از ۱ تا ۸ طبق جدول عمل گردد).


البته با رعایت جداول ذیل، رفع هر گونه اشکال الکتریکی از قبیل اتصالی و قطعی با پیدا کردن سیمها به سرعت قابل رفع می باشد.

نکته ۱: سیم های SPARE (رزرو) در تراول کابل باید از طرف تابلو به ترمینال ۸۰ وصل گردد.

نکته ۲: در صورت سه فاز شدن درب ترمینال های U6 و V6 و W6 اضافه می شوند.

جدول مربوط به تابلوهای دارای کارکردک					
ترمینال	شماره سیم تراول	ترمینال	شماره سیم تراول	ترمینال	شماره سیم تراول
U0	21	O	11	RS11	1
V0	22	C	12	RS12	2
L5	23	SPARE	13	1CF	3
L6	24	VLL	14	JU1	4
MP	25	111	15	JU2	5
FIR	26	112	16	CRV	6
UEL	27	114	17	51	7
LMP	28	115	18	SPARE	8
LOV	29	119	19	80	9
		118	20	CM	10

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)



جدول مربوط به تابلوهای بدون کارکردک


تراول کابل دوم		تراول کابل اول	
ترمینال	شماره سیم	ترمینال	شماره سیم
	تراول		تراول
1CF	1	DC1	1
JU1	2	DC2	2
JU2	3	DC3	3
CRV	4	DC4	4
FUL	5	DC5	5
OVL	6	DC6	6
51	7	DC7	7
UEL	8	DC8	8
80	9	80	9
CM	10	LF1	10
O	11	LF2	11
C	12	A	12
LMP	13	B	13
111	14	C	14
115	15	D	15
119	16	E	16
118	17	F	17
U0	18	G	18
V0	19	-	19
L5	20	VLL	20
L6	21	5KT	21
MP	22	DO	22
		DC	23
		PHC	24

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

جعبه رویزیون و برد کارکدک
برد کارکدک و جعبه رویزیون دارای ورودی و خروجی های مختلفی است، این سیگنالها به سه بخش قابل تقسیم هستند.


سیگنالهای نمراتور و شستی های کابین

این سیگنالها به روش زیر سیم کشی و سربندی شوند:



ترمینالهای کنترل درب ها :


این ترمینالها تلفیقی از ترمینالهای انتقال توان و انتقال سیگنال هستند که با توجه به این مهم میبایست این اتصالات دقیقاً و با رعایت اصول ایمنی طبق نقشه زیر انجام شود:



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)


سیگنالهای کنترلی و نشانگرهای:

سیگنالهای کنترلی و تغذیه ای دیگر که در شکل توضیح داده شده می باشد مطابق با نقشه سیم کشی و سربندی شوند.




شستی ها و نمایشگرهای طبقات:

سیم کشی و سربندی نمایشگرهای طبقات به شکل زیر انجام شود. لازم به توضیح است سیم کشی برای سیستم COLLECTIVE به یک صورت می باشد. شکل زیر برای سیم کشی SELECTIVE COLLECTIVE و DOWN میباشد



طرز کار با برنامه و تنظیم پارامترها:

کلید های برد اصلی آلیس به فرمت زیر می باشد:



با فشردن همزمان کلید های MODE و - (منفی) می توانید وارد منوها شوید و با تکرار آن از منوها خارج شوید.
توسط کلید (▲) UP و (▼) DOWN می توانید نوع منوها را تغییر دهید.
توسط کلید مثبت (+) و منفی (-) می توانید مقدار پارامترها را تغییر دهید.
توسط کلید ENT می توانید مقدار منو را ثبت نمایید.

توسط کلید MODE می توانید پس از ورود به هر منو یا پارامتر از آن خارج شوید و یا مقادیر تغییر یافته را قبل از تایید، کنسل نمایید.
در صورتی که تمایل به پیش فرض کردن یکی از پارامترها داشتید همزمان کلید های مثبت و منفی را نگه دارید.
پس از تغییر هر پارامتر در صورتی که با پیغام ChangePara. Res Alis مواجه شدید معنای آن اینست که مقدار این پارامتر تغییر یافته است و جهت اعمال آن برد آلیس نیاز به RESET دارد. در این شرایط حرف R بالای سمت راست چشمک زن میشود.
نکته: نیازی به RESET کردن در هر بار مواجهه با این پیغام نیست ، می توان پس از پایان تنظیمات یکبار برد را
کرد.

کلید RESET بر روی برد CPU قرار دارد.

توضیح صفحات اصلی روی LCD :

A. اگر از LCD Line استفاده شده است توضیح صفحات به شرح زیر میباشد:

۱. خط اول: طبقه فعلی و جهت حرکت و وضعیت درب اول.

خط دوم: نمایش خطاطها و هشدارها. همچنین اگر کلید MODE نگه داشته شود شستی های کابین شانزده طبقه اول و دوم پیاپی نمایش داده میشود.

خط سوم: موقعیت و سرعت کابین در دوراندازی با انکدر(اگر آسانسور دو یا سه درب است، با منوی Settings / Basic میتوانید وضعیت بقیه دریها را چک کنید).

خط چهارم: ساعت و تاریخ را نشان میدهد. در دوراندازی با انکدر در هنگام حرکت، مقصد، سرعت و زمان دوراندازی تا توقف را نشان میدهد. همچنین بعضی پیغامها خاص نیز در این خط نمایش داده میشود.

۲. خط اول: وضعیت وجود کارتھای IOE را نمایش میدهد.

خط دوم و سوم و چهارم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۳. خط اول و دوم و سوم و چهارم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۴. خط اول و دوم: وضعیت آسانسورهای موجود در گروه را نشان میدهد.

خط سوم: کاربر نیازی به اطلاعات این خط ندارد.



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

خط چهارم: وضعیت درصد ارتباط پورت RS485 را در آسانسور Master (آدرس صفر) نشان میدهد. در ادامه نیز درصد ارتباط سالم با CHD ای که در منو Test / Test Modules / CHD Number Test مشخص شده است را نشان میدهد. برای این امر باید منوی CHD Test / Test Modules / Test Disp. Seg. Mode قرار دهید. در این شرایط در صورت درست بودن ارتباط CAN با CHD مورد نظر، NA نیز چشمک زن میشود.

۵. خط اول و دوم: وضعیت ورودی ها کارکدک را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

خط سوم: درصد ارتباط صحیح با برد کارکدک از طریق RS485 را نشان میدهد.

۶. خط اول: وضعیت پالسی انکدر را نشان میدهد.

خط دوم: وضعیت سرعتی انکدر را نشان میدهد.

B. اگر از LCD دو Line استفاده شده است توضیح صفحات به شرح زیر میباشد:

۱. خط اول: طبقه فعلی و جهت حرکت و وضعیت درب اول.

خط دوم: نمایش خطها و هشدارها. همچنین اگر کلید MODE نگه داشته شود شستی های کابین شانزده طبقه اول و دوم پیاپی نمایش داده میشود.

۲. خط اول: موقعیت و سرعت کابین در دوراندازی با انکدر (اگر آسانسور دو یا سه درب است، با منوی Settings / Basic میتوانید وضعیت بقیه دربها را چک کنید).

خط دوم: ساعت و تاریخ را نشان میدهد. در دوراندازی با انکدر در هنگام حرکت، مقصد، سرعت و زمان دوراندازی تا توقف را نشان میدهد. همچنین بعضی پیغامها خاص نیز در این خط نمایش داده میشود.

۳. خط اول: وضعیت وجود کارتاهای IOE را نمایش میدهد.

خط دوم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۴. خط اول و دوم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۵. خط اول و دوم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۶. خط اول و دوم: وضعیت ورودی ها را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۷. خط اول و دوم: وضعیت آسانسورهای موجود در گروه را نشان میدهد.

۸. خط اول: کاربر نیازی به اطلاعات این خط ندارد.

خط دوم: وضعیت درصد ارتباط پورت RS485 را در آسانسور Master (آدرس صفر) نشان میدهد. در ادامه نیز درصد ارتباط سالم با CHD ای که در منو Test / Test Modules / CHD Number Test مشخص شده است را نشان میدهد. برای این امر باید منوی CHD Test / Test Modules / Test Disp. Seg. Mode قرار دهید. در این شرایط در صورت درست بودن ارتباط CAN با CHD مورد نظر، NA نیز چشمک زن میشود.

۹. خط اول و دوم: وضعیت ورودی ها کارکدک را نمایش می دهد. اگر فلاش رو به بالا باشد به مفهوم روشن بودن LED مربوطه است.

۱۰. خط اول: درصد ارتباط صحیح با برد کارکدک از طریق RS485 را نشان میدهد.


۱۱. خط اول: وضعیت پالسی انکدر را نشان میدهد.

خط دوم: وضعیت سرعتی انکدر را نشان میدهد.

نحوه شبیه سازی شستی های احضار

۱. به دو روش می توان به پارامتر Simulate Car Call جهت اعمال فرمان حرکت دست یافت:

(a) ساده ترین روش نگه داشتن کلیدهای UP ، - برای مدت زمان ۱.۵ ثانیه می باشد.



(b) روش دوم استفاده از آدرس زیر می باشد:

Settings → Call Operation → Simulate Car Call

تنظیمات برد آلیس:

۱- منوی Settings → Basic Settings → Number Of Stops را تنظیم کنید.

۲- منوی Settings → Basic Settings → Service Type را تنظیم کنید.

۳- اگر Service Type Down Collective باشد، شستی های احضار با توجه به تعداد طبقات پشت هم بصورت پیش فرض تعريف میشوند. ولی اگر Collective Selective باشد، در منوی Input/Output setting → Alis Call Definition با توجه به تعداد طبقات از ۱۰۱ شستی جهت پایین طبقات بصورت پیشفرض تعريف میشوند و پس از اتمام شستی های جهت پایین، شستی های بالا تعريف میشوند. برای مثال اگر تعداد طبقات چهار باشد تعريف ها بصورت زیر میباشد:

101 = 02 Dn Door1 , 102 = 03 Dn Door1 , 103 = 04 Dn Door1 ,

104 = 01 Up Door1 , 105 = 02 Up Door1 , 105 = 06 Up Door1

نکته: دقت کنید که اگر ورژن برنامه برای ALIS ۰.۷ یا بیشتر از آن و برای EcALIS ۰.۳ یا بیشتر از آن باشد، منوهای شستی ها طبقات و نمراتور بجای ۰ از ۱ شروع میشود.

نکته: اگر Service Type MainFl DownCollectiv باشد، منوی Baisc Setting Down Collective را در همان Up Collective ، Main Floor ، Full ، Main Floor باشد و طبقات بالاتر Down Collective باشند.

- اگر آسانسور کمتر و یا مساوی با ۸ توقف می باشد، و همچنین آسانسور قادر جعبه رویزیون کارکرد کمی باشد، جهت تعريف شستی های کابین در منوی Input/Output setting → Car Call Definition شستی های کابین را تعريف نمایید.

برای مثال :

Input/Output setting → Alis Call Definition → 301 Assignment = 01 Car Door1

الی

Input/Output setting → Alis Call Definition → 308 Assignment = 08 Car Door1

قرار دهید.

- ۵ منوی Select Tacho/Sensor) Select Encoder/CF3 برای ورزن های قبل از ۰۷ ALIS و ۰۳ EcALIS را تنظیم کنید.

Setting → Basic Setting → Select Encoder/CF3 = Encoder or CF3

- ۶ منوی Motor Room Rev. Mode را بروی Internal External یا تنظیم کنید. این منو برای تنظیم نوع پنل رویزیون تابلو میباشد. آدرس این منو بصورت زیر می باشد:

Setting → Basic Setting → Motor Room Rev. Mode = External / Internal

- ۷ دقیق کنید اگر میخواهید از رویزیون روی برد استفاده کنید، باید برای جهت بالا از کلیدهای ENTER و UP بطور همزمان استفاده کنید. همچنین برای جهت پایین باید از کلیدهای DOWN و + بطور همزمان استفاده شود.

-۸ در منوی Set Date And Time ساعت و تاریخ را تنظیم کنید.

Setting → Basic Setting → Set Date And Time

- ۹ اگر برد کارکدک وجود ندارد Carcodec Exist را No کارکدک با CAN کار میکند. اگر کارکدک با Yes کنید.

- ۱۰ تنظیمات کنترل گروهی را به ترتیب زیر تنظیم نمایید: (در آسانسورهای Simplex نیازی به تنظیمات این بخش نیست)
 - پورت سریال کنترل گروهی را مطابق با آدرس زیر تعریف نمایید:

- Settings → Serial Setting → Group RS485 Port = RS2X
 - نکته: محدودیتی در خصوص تعریف پورت گروهی بروی دیگر پورت ها وجود ندارد.
- تعداد آسانسورهای گروه را در آدرس زیر مشخص نمایید:
- Settings → Group Control Sett. → Number Of Lifts
 - شماره آسانسورها را در آدرس زیر مشخص نمایید:
- Settings → Group Control Sett. → Group Number
 - در آسانسورهای Simplex مقدار این منو باید ۰ باشد. ولی در آسانسورهای گروهی شماره هر آسانسور از ۰ تا ۷ باید تنظیم شود.
 - در این حالت آسانسور با شماره ۰ ، Master است.
- برای همه آسانسورها تنظیم منوهای Number Of Stops و Lowest Floor الزامی می باشد، این منوها را مشخص نمایید.

لیست خطاهای تابلو فرمان:

در زیر لیستی از خطاهایی که روی LCD نمایش داده می شوند آمده است:

عنوان	توضیحات
CRC Error	EEPROM میکرو کنترلر دارای مشکل میباشد. در این شرایط یا باید برد را Load Upgrade CRC Of Menu یا Default کنید. در صورتیکه آسانسور تنظیم شده است و مشغول کار است، واحد خدمات پس از فروش را مطلع سازید.
Internal Error	یک خطای داخلی میکرو رخ داده است. واحد خدمات پس از فروش را مطلع سازید.
Main Error	تمام ورودی ها قطع می باشد.
Menu Error	تنظیم منوها اشتباه است. برای مثال در انتخاب شستی، تشخیص حد بسته شو، ۶۹ است
Error On 110	مدار ایمنی از نقطه ۱۱۰ قطع است
Error On 115/72	مدار ایمنی در شرایطی که برد رویزیون نیست، از نقطه ۱۱۵ (۷۲) قطع است
Error On 117/71	مدار ایمنی از نقطه ۱۱۷ (۷۱) قطع شده است و آسانسور میخواهد حرکت کند
Error On 118/66	در حین حرکت آسانسور، مدار ایمنی از نقطه ۱۱۸ (۶۶) قطع شده است
Error On 120/68	در حین حرکت آسانسور، مدار ایمنی از نقطه ۱۲۰ (۶۸) قطع شده است
External Fault	ورودی Flt قطع شده است. با توجه به نقشه و چک کردن نقاط مختلف، میتوانید ایراد را پیدا کنید
Contactor Error	فیدبک کنکاتور روی ورودی RLS اشتباه میباشد
Fto Error	سنسرور حرارتی موتور فعال شده است
MRV CRV Error	ورودی های جهت رویزیون از تابلو و کابین فعال شده اند
Safety Module Fault	این خطای مربوط به سیستم ADO می باشد. ورودی Safety Module Fault را چک کنید
ADO Fault	در لول طبقه در هنگام ایست، ورودی CFO غیر فعال است. سیستم ADO را با توجه به نقشه، چک کنید
OSG Fault	این خطای مربوط به UCM میباشد. مدارات مربوط به آن را چک کنید
DCP Connection Error	ارتباط DCP با درایو قطع شده است
Travel Error	در حرکت غیر از رویزیون، زمان سفر از مقدار Max Travel Time بیشتر شده است
Both Corr. Switch Er	سوییچهای شناسایی بالاترین و پایین ترین طبقه، همزمان فعال شده اند
Direction Fault	جهت حرکت، مخالف جهت فرمان داده شده توسط کنترلر تشخیص داده شده است. سوییچهای CA1 و CN1 را چک کنید
Serial Cut	ارتباط تابلو فرمان با برد کارکدک جمعه رویزیون قطع شده است.
Time Limitation CA1n	در شرایطی که در محوطه سوییچ CA1 (یا CN1) است و در حال حرکت به سمت پایین ترین(بالاترین) طبقه است، زمان حرکت از زمان تنظیم شده در منوی CA1 CN1 Time Protec بیشتر باشد

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

در شرایطی که فرمان Open صادر شده است، درب باز نشده است، که می تواند به علت پل بودن مدار ایمنی باشد	Safety Bypass Fault
خطای مربوط به پاوریونیت های NGV می باشد. سیگنالهای run و ready را چک کنید	NGV Hydraulic Fault
پالس انکدر قطع می باشد	No Encoder Signal
جهت پالسهای انکدر اشتباه میباشد	Pulse Direction Err.
پس از Learn، تعداد طبقات با تعداد لولهای شمرده شده متفاوت میباشد	Number Of 1CF Wrong
زمان دوراندازی تا توقف از منوی Leveling Time تجاوز کرده است	Leveling Time Error
زمان حرکت آسانسور در خارج از لول(یا خود لول) از منوی Non Level Tolerance (Tolerance (Level) تجاوز کرده است	Car Move Time Out Er
فیدبک ترمز موتور در حال ایست یا حرکت، درست قطع و وصل نمیشود	4BS Fault
سنسر Overload فعال شده است	Overload Error
با وجود اتمام زمان فرمان Close ، درب همچنان بسته نشده است	Closing Timeout Er.
با وجود اتمام زمان فرمان Open ، درب همچنان باز نشده است	Opening Timeout Er.

اگر گوشه راست سطر اول LCD حرف L چشمک زن است، نشانه آن است که خطای نمایش داده شده Latch کرده است. برای خارج شدن از این حالت Error Process/Latch Parameters/Latched Error را No Error کنید.

اطلاعات وضعیتی:

عنوان	توضیحات
Warning K300	آسانسور در حالت عدم سرویس دهی موقت میباشد
Revision Mode Car	آسانسور از روی کابین رویزیون میباشد
Room Rev. Mode Motor	آسانسور از تابلو رویزیون میباشد
Move Calibration	آسانسور در حال حرکت شناسایی میباشد
Unrequested 1CF War	سنسر CF 1 ناخواسته تغییر وضعیت داده است. در این شرایط سنسر CF 1 و مدارات دربها را (اگر خط آنها را نیز نمایش میدهد) چک کنید
Switch Warning Speed	خطای مربوط به عملکرد اشتباه سوییچهای CA1, CA2, CA3, CN1, CN2, CN3 میباشد
Mode Fireman	مود آتش نشان فعال شده است
Mode Fire	مود آتش فعال شده است
Warning CarcodecType	نوع کارکدک اشتباه انتخاب شده است
Lift Goes Up :Learn	آسانسور در حال Learn به جهت بالا میباشد
Goes Down Learn:Lift	آسانسور در حال Learn به جهت پایین میباشد
Not Valid Learn	آسانسور هنوز Learn نشده است
Leveling Mode In Car	مود In Car Leveling فعال شده است
Warning Do Kp	شیستی DO تحریک شده است

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

<u>سنسور Photocell</u> فعال شده است	Warning Photocell
سنسور <u>Full Load</u> میباشد	Full Load Is Active
مود <u>VIP</u> فعال شده است	VIP Mode
آسانسور در حال حرکت پارک میباشد	Warning Park
آسانسور در مود <u>Lifter</u> میباشد و جهت حرکت معکوس خواهد شد	Mode Lifter
مدار ایمنی قطع میباشد	Cut Warning Safety
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای شروع عملیات نجات می باشد	Delay To Start .Evac
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای روشن کردن درایو می باشد	TurnOnDriveDel .Evac
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای آماده شدن پاسخ درایو می باشد	.DriveReadyDel .Evac
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله حرکت به سمت لول طبقه می باشد	Evac. Move To Level
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای خاموش کردن درایو می باشد	Evac.Del.ToTurnOffDr
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای باز کردن درب است	OpenDelayInLvl .Evac
آسانسور در مود نجات اضطراری و در مرحله تاخیر برای خاموش کردن برق اضطراری میباشد	Evac.DelayToSafetyOf
آسانسور در مود نجات اضطراری است و عملیات نجات پایان یافته و منتظر وصل شدن برق است	Idle Evacuation
آسانسور در مود نجات اضطراری است ولی عملیات نجات به دلیل خطایی در عملکرد سیستم، کنسل شده است	Is Canceled .Evac
درب در حالت Hold است	Hold Warning Door
آسانسور بیکار است و برق موقت خاموش شده است	Mode Standby
چینش آهنرباهاي CF3 اشتباه است یا خود سنسور CF3 معیوب است	Cf3 Wrong ins. Warn.
با تحریک ورودی مربوطه یا قرار دادن DIP1 = OFF آسانسور در حالت کنترل گروهی، از گروه خارج است و در حالت سیمپلکس شستی احضار نمیگیرد	Land.Cont.OffWarning
با تحریک ورودی مربوطه یا قرار دادن DIP3 = ON درب آسانسور در حالت بسته دائم است	DoorIsBlockedWarning
در کنترل گروهی، آسانسور از گروه خارج است	Group Warning Out Of
قسمت حافظه خطا میکرو معیوب است. در این حالت، آسانسور برای سرویس دهی مشکلی ندارد	.Adr EEp Warn Detect

نکات مهم نصب و راه اندازی جهت نصب تابلو

مراحل
موتورخانه

- محل نصب تابلو را در جایی انتخاب کنید که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد.
- مطابق استاندارد ۱-EN81 درجه حرارت موتورخانه آسانسور باید به حداقل ۵ و حداکثر ۴۵ درجه سانتیگراد محدود گردد.
- برای تضمین شرایط دمایی فوق الذکر برای موارد پر ترافیک بهتر است در صورت نیاز در فصل گرما از وسائل خنک کننده مناسب برای تهویه موتورخانه استفاده شود.
- برق رسانی به موتورخانه آسانسور باید توسط یک کابل مستقل با قطر مناسب انجام گیرد.
- امکان دسترسی افراد غیر مسئول به تابلو نباشد.
- فضای مقابله تابلو برای ایستادن و کار بر روی تابلو مناسب باشد.
- تابلو در معرض باران، رطوبت و نور خورشید نباشد.
- حداکثر دمای موتورخانه ۴۵ و حداقل ۵ درجه سانتی گراد باشد.

خط

- بدنه موتور گیربکس و کابین را توسط سیمی متناسب با قطر خطوط تغذیه موتور به ارت تابلو و سپس ارت تابلو را به ارت ساختمان متصل نمایید. (در صورت نداشتن چاه ارت استاندارد در ساختمان، به هیچ وجه از نول ساختمان به عنوان ارت استفاده نکرده بلکه بطور موقت از آهنکشی چاه آسانسور به عنوان اتصال ارت استفاده کنید).
- هیچ گاه اتصالات ارت را به صورت رینگ (حلقه) برقرار نکنید. همچنین از ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال ارت خودداری فرمایید. تمامی خطوط اتصال ارت باید بصورت ستاره در یک نقطه (شینه ارت تابلو) عنوان مرکز (ستاره) بهم متصل شده و خط اصلی چاه ارت نیز باید به همین نقطه متصل گردد.
- به هنگام جوشکاری با قوس الکتریکی دقت کنید جریان اتصال بدنه از گیره اتصال بدنه ترانسفورماتور جوشکاری مستقیماً و از کوتاهترین مسیر به قطعه جوشکاری منتقل گردد. در غیر اینصورت ممکن است کابلهای ارت تابلو ناخواسته در مسیر جریان بسیار زیاد جوشکاری قرار گرفته و در مواردیکه این کابلها نازک بوده و یا چاه ارت استاندارد وجود نداشته باشد ، صدمات جدی به تابلو وارد شود.
- برای جلوگیری از برق دار شدن تابلو، بدنه موتور و کابین آسانسور و همچنین به منظور کاهش نویز درسیستم حتماً از ارت مناسب استفاده نمایید.
- ابتدا سیم ارت را کنترل و پس از حصول اطمینان از سالم بودن، آن را به تابلو وصل کنید تا در صورت اتصال ولتاژهای بالا به بدنه، افراد و تابلو از شوک الکتریکی محافظت شوند. حداقل قطر سیم ارت باید 18mm باشد.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- قبل از شروع عملیات نصب، باید نقشه، ضمایم فنی، دفترچه راهنمای تابلو و سایر دستورالعمل های داخل تابلو را بدقت مطالعه کرده و تفاوت های مربوط به مدل های مختلف تابلو را در نظر داشت.
- همیشه در حین راه اندازی الکتریکی تابلو، برق را قطع کرده و پس از اطمینان کامل از انجام صحیح کار مبادرت به وصل برق نمائید.
- اتصالات سیم ها به ترمینالها را محکم کنید. اتصالات ضعیف باعث بروز جرقه، سوختن ترمینال، ذوب شدن آنها و در نهایت آسیب دیدن و قطع شدن مدار می گردد.(از واپرسو استفاده کنید).
- توجه داشته باشید که ترمینال S2 همواره برق دار می باشد، حتی زمانی که برق تابلو قطع شده باشد.
- جهت اطمینان از برق دار بودن سیمهای و خطوط الکتریکی از بکارگیری روشهای سنتی نظیر تست جرقه که سبب خراصی در بخش های الکتریکی و الکترونیکی تابلو و سیم کشی خواهد شد، جداً خودداری کنید و به جای آن حتماً از مولتی متر، تستر یا لامپ تست استفاده کنید.
- برای اجتناب از آتش سوزی و خسارات به برد های الکترونیکی از بکار بردن سیم های افشار به جای فیوزهای شیشه ای جداً خودداری نمائید و فقط فیوزهای سالم با آمپر مناسب را جایگزین نمایید.
- از به کار بردن بی مورد پیچ گوشتی و یا سایر ابزارها در داخل برد های تابلو غیر از تنظیم پتانسیومترها اجتناب نمائید، زیرا ممکن است باعث اتصالی وايجاد جرقه و آسیب برد شود.
- اتصالات مدار ایمنی باید دقیقاً مطابق با نقشه انجام گیرد.
- قسمت های قدرت تابلو به هنگام اتصال به شبکه برق شهر دارای ولتاژ بالا می باشد لذا از دست زدن به آنها جداً پرهیز نمائید. (این قسمت ها شامل اتصالات فیوزهای مینیاتوری، اتصالات کنتاکتورها، ترمینالهای موتور، ترمز، مگنت درب، L5, S4, S7, L6, L5 می باشد. روی برد اصلی ترمینالهای ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۶۹، ۶۸) و روی برد های کنترل فاز، تغذیه و برد اصلی، ترمینالهای T ، R ، S ، BR- ، BR+ ، UR- ، UR+ ، URAC ، BRAC به ۱۱۰ AC، F1,F2, L6, VSC, U1,U2,U3,U4,U5,U6 دارای ولتاژ بالا می باشند).
- هیچ گاه برای حذف قسمتهای معیوب مدار ایمنی از پل الکتریکی استفاده نکنید.
- برای اجتناب از آتش سوزی و خسارات به برد های الکترونیکی به هیچ وجه فیوزهای شیشه ای معیوب را با سیم بندی مورد استفاده قرار نداده و فقط فیوزهای سالم با آمپر مناسب را جایگزین نمایید.
- مسئولیت تنظیم و اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای حفاظتی موتور نظیر کنترل فاز و عملکرد سنسور FTO به هنگام نصب بر عهده نصاب تابلوی کنترل می باشد.

بهمنی و
دفاتر

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)



- در سیستمهای مجهز به درایو کنترل سرعت، برای شیلد کابلهای قدرت منتهی به موتور و مقاومت ترمز باید از خرطومی فلزی استفاده کرده و بدنه خرطومی فلزی را از هردو طرف به زمین وصل کنید. همچنین برای اتصال تاکو از کابل شیلددار استفاده نموده و یک سر شیلد آن را به ارت وصل کنید.
- اتصالات ترمینالهای مربوط به خطوط قدرت ورودی، موتور و مقاومت ترمز را در تابلوهای درایودار را با دقت انجام دهید (مطمئن شوید اتصالات استحکام کافی را دارند و تمام رشته های سیمها کاملا در زیر ترمینال قرار گرفته اند. همچنین در دوره های بازبینی آنها را چک کنید زیرا اتصالات ضعیف این خطوط باعث خسارات شدید به درایو کنترل سرعت خواهد شد.

بُلْدِر
دَرَایُودَار

نصب تابلو روی دیوار و شرایط محیطی:



چهار عدد گوشواره در کناره های تابلو نصب شده است. آنها را باز نموده و مطابق شکل زیر نصب نمائید.

- شکل فوق گوشه سمت راست (بالا) تابلو را نشان می دهد. سایر گوشه ها را همانند این شکل آماده نصب روی دیوار نمائید.
- سپس با توجه به مکانهای گوشواره ها، سوراخهایی روی دیوار ایجاد نموده و با پیچهایی مناسب با قطر سوراخها، امکان نصب تابلو را روی دیوار مهیا سازید. بعد از قرار دادن تابلو روی پیچها، آنها را محکم نمایید تا تابلو بطور محکم روی دیوار قرار گیرد.
- تابلو در محل مناسب و به فاصله حدود ۱۱۰ سانتی متر از کف نصب گردد.
- تابلو در محلی قرار گیرد که اپراتور هم زمان به تابلو و موتور اشراف داشته باشد و نور کافی به تابلو بتابد.

مکان نصب تابلو

شرایط آب و هوایی در انتخاب قطر سیم تأثیرگذار می باشد. در صورتی که محل استفاده از تابلو دارای شرایط آب و هوایی خاص باشد (گرمای بیش از حد یا)، جهت انتخاب قطر سیم مناسب با واحد فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

نحوه انتقال و نصب سیم یا کابل

- سیمها یا کابل قدرت را باید از داخل لوله خرطومی فولادی عبور داده شود و از طرف تابلو ارت شود تا از ایجاد نویز در سیستم تابلو جلوگیری گردد.
 - سیمها و کابل های قدرت باید از کوتاه ترین مسیر عبور داده شود. از خم کردن بی مورد کابلها خودداری نمایید.
 - سعی شود کابل های قدرت از مسیر سیم کشی های سنسورهای CF3 , 1CF , RS11 , RS12 , CF3 عبور نکند.
- * جریان مصرفی موتور و مسیر سیم کشی از برق ورودی تا موتورخانه و... دیگر عوامل تاثیر گذار می باشند.
- نکته مهم:** قبل از راه اندازی کامل اتصالات برد کارکدک نصب شود.

انتخاب سیم قدرت و شرایط تأثیرگذار بر آن:

عامل اصلی در انتخاب قطر سیم، قدرت موتور می باشد. جدول زیر قطر پیشنهادی برای قدرتهای مختلف موتور را نشان می دهد.

قطر سیم قدرت (mm)	جریان نامی (A)	قدرت موتور (Kw)	ردیف
4	11.5	5.5	۱
4	13.5	6.5	۲
4	15.5	7.5	۳
4	23	11	۴
6	30	15	۵
10	36	18.5	۶
16	43	22	۷
25	57	30	۸
25	72	37	۹
25	85	45	۱۰

راهنمای استفاده از برد CARCODEC S2-5

مقدمه :


برد کارکدک بردی است که شستی های کابین آسانسور را ثبت و از طریق پورت سریال RS485 و یا CAN BUS) به تابلو فرمان انتقال می دهد. با بکارگیری این برد ، تعداد شستی های داخل کابین را تا ۱۶ شستی می توان ارتقاء داد و با افزودن برد های گسترش میتوان تعداد شستی ها را تا ۴۸ عدد افزایش داد .
کارهای دیگری که برد کارکدک انجام میدهد عبارتند از:

- ۱- دریافت و نمایش اطلاعات مربوط به نمتراتور و جهت حرکت آسانسور از طریق پورت سریال (RS485 و یا CAN BUS)
- ۲- انتقال وضعیت سنسورها و شستی ها (STBY ، CRV ، DO ، DC ، PHC ، OVL ، FULL و 5KT) و جهت ریویزیون (JU1,JU2) از طریق پورت سریال RS485 و یا CAN BUS) به تابلو فرمان (در ضمن این برد با استفاده از برد گسترش ورودی، توانایی افزودن ۸ ورودی دیگر را دارد).
- ۳- توانایی پخش موزیک از طریق کارت آوا
- ۴- توانایی تنظیم تابلو از داخل کابین بوسیله برد بلوتوث و تلفن همراه اندرویدی
- ۵- پشتیبانی از انواع درب های دارای فرمان 24 ولت

توجه: این برد تنها از یک درب به صورت مستقیم پشتیبانی میکند.(بدون نصب رله بیرونی)
۶- این برد دارای خروجی OP1,OP2,OP3 میباشد.

پس از آشنایی اجمالی با برد کارکدک حال به معرفی بخش های مختلف برد کارکدک به ترتیب زیر میپردازیم :

- ورودی ها
- درب ها
- خروجی ها
- پورتهای ارتباطی با برد اصلی
- شستی ها
- دیپ سوییچ ها
- کارت آوا
- برد گسترش شستی (IOC)
- برد بلوتوث



ورودی های برد کارکدک:

ورودی 5KT: کنتاکت حد باز شدن درب کابین: این ورودی به کنتاکت سنسور 5KT وصل میشود، به این ترتیب که یک سر کنتاکت به ورودی 5KT و سر دیگر کنتاکت به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد.

ورودی CRV (ریویزیون): در صورت استفاده از جعبه ریویزیون هیچده رشته، این ورودی به کلید ریویزیون کابین وصل میشود، به این ترتیب یک سر کلید به این ورودی و سر دیگر کلید به ترمینال 51 وصل میشود و با فعال کردن این ورودی آسانسور در مد ریویزیون قرار میگیرد و در صورت عدم استفاده از جعبه ریویزیون سریال این ورودی به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد.

توجه: این ورودی در ورژن های قدیمی برد کارکدک با نام JU1 مورد استفاده قرار میگرفت در این بردها نیز در صورت عدم استفاده از جعبه ریویزیون سریال این ورودی به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد.

توجه: در هنگام استفاده از جعبه ریویزیون هجدۀ رشته در برد Alis Carcodec spcl signal را فعال کنید و در ضمن در هنگام استفاده از برد اصلی آلیس، یک مرتبه آسانسور را از پایین به بالا و بالعکس در عملکرد نرمال جابه جا کنید و کیفیت خط سریال که بر روی LCD برد آلیس نوشته شده است را چک کنید که کمتر از 70 درصد نباشد و در برد D1+ نیز کیفیت چشمک زدن نمایشگر Link را چک کنید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

توجه: در صورت نیاز به خروجی های بیشتر مثلاً برای دو درب و موارد دیگر از خروجی های برنامه پذیر استفاده نمایید البته در مدد کن باس که فقط با آلیس قابل پیاده سازی است، میتوانید از خروجی های سگمنت چپ نیز به عنوان خروجی برنامه پذیر استفاده کنید .
(منظور از R1co همان R1com می باشد)

ورودی DO (شستی باز کردن مجدد درب): این ورودی به شستی DO وصل میشود به این ترتیب که یک سر شستی DO به ورودی DO برد کارکدک و سر دیگر آن به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل میگردد.

توجه: اگر ولتاژ 24V از این ورودی قطع شود به معنای عمل کردن شستی DO میباشد.

ورودی DC (شستی بستن درب): این ورودی به شستی DC، وصل میشود به این ترتیب که یک سر شستی DC، به ورودی DC برد کارکدک و سر دیگر آن به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل میگردد.

توجه: اگر ولتاژ 24V به این ورودی وصل شود به معنای عمل کردن شستی DC میباشد.

ورودی PHC (فتول): این ورودی به کن tact سنسور PHC وصل میشود به این ترتیب که یک سر کن tact به ورودی PHC و سر دیگر کن tact به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد.

توجه: اگر ولتاژ 24V از این ورودی قطع شود به معنای عمل کردن این سنسور میباشد.

ورودی OVL (سنسور اضافه بار): این ورودی به کن tact سنسور OVL وصل میشود به این ترتیب که یک سر کن tact به ورودی OVL و سر دیگر کن tact به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد.

توجه: اگر ولتاژ 24V به این ورودی وصل شود به معنای عمل کردن این سنسور میباشد.

ورودی FULL (سنسور ظرفیت تکمیل): این ورودی به کن tact سنسور FULL وصل میشود به این ترتیب که یک سر کن tact به ورودی FULL و سر دیگر کن tact به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد. در آسانسورهای دو درب شستی DO2 به این ورودی بسته میشود.

ورودی K300: این ورودی به کن tact سوییچ K300 وصل میشود به این ترتیب که یک سر کن tact به ورودی K300 و سر دیگر کن tact به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل می گردد. در آسانسورهای دو درب سنسور2 PHC به این ورودی بسته میشود.

توجه: اگر ولتاژ 24V به این ورودی وصل شود به معنای عمل کردن این سوییچ میباشد.

ورودی PI2 (فعال ساز ریویزیون به سمت بالا): این ورودی به کلید ریویزیون جهت بالا وصل میشود به این ترتیب که یک سر کلید، به ورودی PI2 برد کارکدک و سر دیگر آن به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل میگردد.

ورودی PI1 (فعال ساز ریویزیون به سمت پایین): این ورودی به کلید ریویزیون جهت پایین وصل میشود به این ترتیب که یک سر کلید، به ورودی PI1 برد کارکدک و سر دیگر آن به ترمینال 51 جعبه ریویزیون متصل میگردد.
در ب ها:

این برد توانایی پشتیبانی از دربهای با فرمان 24V را دارد. ترمینال های مربوط به درب ها عبارتند از:
COM: ورودی مشترک فرمان باز و بسته شدن درب ۱

Normal close for close door : Cnc

Normal open for close door : Cno

Normal close for open door : Onc

Normal open for open door : Ono

خروجی ها:

این برد برای نمایش توقفها و جهت حرکت آسانسور در کابین، دارای خروجی سگمنت چپ و راست میباشد و در ضمن بقیه خروجی ها به صورت دقیق در شکل بالا مشخص شده اند و در پایین توضیح مختصری داده شده است.

توجه : خروجی برنامه پذیر ۱ بصورت پیش فرض LOVL تعریف شده است و خروجی برنامه پذیر ۲ بصورت پیش فرض URA تعریف شده است.

توجه : اگر برد اصلی آلیس با ارتباط CAN Bus باشد خروجی های سگمنت چپ میتوانند به عنوان خروجی برنامه پذیر استفاده شوند.

توجه : خروجی های زیر مربوط به برق موقت میباشند:

=برق دائم تابلو (L5) به این ترمینال متصل میشود.

=برق تایمری کابین (L6) به این ترمینال متصل میشود.

توجه: ترمینال NC به هیچ جایی از تابلو متصل نمیشود و تنها برای ایجاد فاصله بین برق 220V و 24V قرار داده شده است.

پورتهای ارتباطی با برد اصلی : این برد جهت ارتباط با برد اصلی از پورت سریال یا CAN BUS استفاده میکند.
شستی ها: این ورودی ها به شستی ها متناظر در کابین بصورت موازی متصل میشود.

دیپ سوییچ ها:

دیپ سوییچ ۱: این دیپ سوییچ رزرو میباشد.

دیپ سوییچ ۲: این دیپ سوییچ برای کاهش نویز پذیری شستی ها در سایت های نویزی و در سایت دارای کلید لمسی استفاده میشود.

توجه: در سایت های عادی به هیچ وجه استفاده از این دیپ سوییچ توصیه نمیشود و باید این دیپ سوییچ خاموش(Off) باشد.

دیپ سوییچ ۳: این دیپ سوییچ رزرو میباشد.

دیپ سوییچ ۴: در صورت روشن شدن این دیپ سوییچ، گویش برد سخنگو بر اساس شماره توقف میشود. (گویش برد سخنگو در حالت عادی بر اساس شاخص توقف ها میباشد)

دیپ سوییچ ۵: در صورت روشن شدن این دیپ سوییچ تاخیر در زمان اعلان گویش ها به یک پنجم حالت عادی کاهش پیدا میکند. این حالت برای آسانسورها Direct approach مناسب میباشد.

دیپ سوییچ ۶: این دیپ سوییچ رزرو میباشد.

دیپ سوییچ ۷ و ۸: این دو دیپ سوییچ برای تعیین زبان برد سخنگو استفاده میشود.

اگر دیپ سوییچ ۷ و ۸ خاموش باشند برد سخنگو با زبان پارسی گویشها و موزیک ها را پخش میکند.

اگر دیپ سوییچ ۷ روشن و دیپ سوییچ ۸ خاموش باشد زبان برد سخنگو و موزیکها به انگلیسی تبدیل میشود.

اگر دیپ سوییچ ۷ خاموش و دیپ سوییچ ۸ روشن باشد زبان برد سخنگو و موزیکها به ترکی تبدیل میشود.

توجه: تنظیم دیپ سوییچ های برد کارکدک باید قبل از روشن شدن برد انجام گیرد.

توجه: کلید تست، جهت تست برد کارکدک در کارخانه طراحی شده است و در حالت کار نرمال کاربردی ندارد.

برد سخنگو:

این برد جهت پخش موزیک و اعلان گویش بر روی برد کارکدک قرار میگیرد و دارای قابلیت های زیر میباشد:

- تنظیم صدای آهنگ و موزیک به صورت جداگانه
- قابلیت افزودن پیغام خوش آمدگویی و بدرقه

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

توجه: منظور از پیغام خوش آمدگویی، افزودن یک پیغام در شروع حرکت قبل از پخش موزیک میباشد و منظور از پیغام بدرقه، افزودن یک پیغام در انتهای آهنگ بعد از اعلان توقف میباشد.

توجه: پیغام های خوش آمدگویی و بدرقه در فolder CUSTOMER قرار میگیرد. داخل فolder CUSTOMER ، دو فolder با نام های START و END قرار دارد. در فolder START ، پیغام های خوش آمدگویی و در فolder END ، پیغام بدرقه قرار دارد.

توجه: پیغام خوش آمدگویی و بدرقه هر توقف با نام آن توقف که در فolder FLOOR قرار دارد برابر است.

مثال : پیغام خوش آمد گویی توقف اول با نام 01 در فolder START قرار دارد و پیغام بدرقه توقف پارکینگ با نام 0P در فolder END قرار دارد.

مثال: ترتیب و نحوه پخش آهنگ های یک آسانسور که از توقف ۱ به توقف ۳ و سپس توقف ۵ میروند به صورت زیر است :

الف- پخش پیغام خوش آمد گویی توقف ۱ ب- پخش موزیک پ-اعلان توقف ۳ ت- پخش پیغام بدرقه توقف ۳ ث- پخش ادامه موزیک ج-پخش خوش آمد گویی توقف سوم در هنگام جهت گرفتن آسانسور ج-پخش موزیک ح- اعلان توقف ۵ خ-پخش آهنگ بدرقه توقف ۵ د- پخش ادامه موزیک به مدت ± 3 ثانیه

توجه: در صورت وجود فایل پیغام های خوش آمد گویی و بدرقه برای هر توقف، پخش و اعلان میگردد.

چند ویژگی کارت آوا

- قابلیت جداسازی صدای دینگ برای جهت بالا و پایین
 - توجه: دینگ جهت بالا با نام DU و دینگ جهت پایین با نام DI در فolder INFO قرار دارد.
 - قابلیت پخش موزیک بر اساس شماره توقف ها یا بر اساس سگمنت چپ و راست با استفاده از دیپ سویچ ۴
 - قابلیت تنظیم زبان گویش و موزیک
- توجه:** برای اطلاع دقیق از فرمات شاخص های پشتیبانی شده توسط AVA Card، فایل شاخص های AVA Card را مطالعه نمایید.

برد گسترش شستی:

این برد جهت پشتیبانی برد کارکدک از شستی های 316 تا 332 و یا حالت های خاص مثل شستی درب دوم بر روی برد کارکدک قرار میگیرد و پس از وصل این کارت بر روی کارکدک نیازی به تنظیم خاصی در برد اصلی نمیباشد.

توجه 1: در آسانسورهای دو درب با توجه به تنظیمات برد آلیس، میتوان شستی های درب دوم را بر روی شستی های 301 تا 316 تعريف کرد.(و لزوماً تیاز به کارت گسترش شستی نیست)

توجه 2: این برد توانایی افزودن حداکثر دو عدد برد گسترش را دارد.

برد بلوتوث:

این برد جهت تنظیم برد اصلی از داخل کابین بر روی کارکدک نصب میگردد.

توجه: برد بلوتوث بر روی هدر J8 برد کارکدک نصب میگردد و در هنگام نصب برد بلوتوث بر روی برد کارکدک دقت کنید که نشانگر دایره سفیدرنگ بر روی کارکدک و بلوتوث در یک راستا قرار داشته باشند.

نحوه کار با این برد به صورت زیر میباشد:

ابتدا نرم افزار آریان بلوترم را بر روی گوشی اندرویدی خود نصب کنید و اگر ورژن نرم افزار اندروید ۶ و یا بالاتر باشد پس از نصب نرم افزار از داخل بخش Application Manager ، نرم افزار آریان بلوترم را انتخاب نمایید و از داخل تنظیمات نرم افزار آریان بلوترم گزینه Permission را انتخاب و سپس از داخل صفحه ای که باز میشود گزینه Location را فعال نمایید.

>Enable->Location->Permissions->ArianAsansor->Application manager->Applications-Settings

توجه : نرم افزار آریان بلوترم موجود هیچ تضمینی برای عملکرد صحیح بر روی نسخه های اندروید پایین تر از ۴.۱ ندارد.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

پس از نصب نرم افزار آریان بلوترم، این نرم افزار را باز کنید و در ضمن به پرسش این نرم افزار مبنی بر باز کردن بلوتوث تلفن همراه خود پاسخ مثبت دهید. پس از باز کردن نرم افزار آریان بلوترم، دو گزینه بر روی آن مشاهده می‌نمایید:

- مد دسترسی آسان (مخصوص مشتریان شرکت آریان آسانسور)
- مد دسترسی حرفه ای (مخصوص نیروهای پشتیبانی شرکت آریان آسانسور)

بعد از انتخاب یکی از گزینه‌های بالا، با زدن دکمه Connect، نرم افزار آریان بلوترم از طریق برد بلوتوث به برد اصلی وصل می‌شود. در مد دسترسی حرفه ای به منوهای برد آلیس از داخل کابین دسترسی کامل دارید ولی در مد دسترسی آسان به بخشی از تنظیمات پرکاربرد برد اصلی، به صورت ساده و با زبان فارسی از داخل کابین دسترسی دارید.

توجه: نام ماژول بلوتوث شرکت Arian Asansor Co. و رمز آن 123456 می‌باشد.

در صورت عدم اتصال گوشی به برد بلوتوث، قسمتهای زیر را چک کنید:

۱- از بخش تنظیمات بلوتوث گوشی خود ماژول Arian Asansor Co. را جستجو کنید.

توجه: در صورت عدم پیدا کردن ماژولی با این نام توسط گوشی همراه بخش‌های زیر را چک کنید:

الف- روش بودن برد کارکدک ب- نصب صحیح برد بلوتوث بر روی برد کارکدک

پس از چک نمودن بخش‌های بالا اگر برد بلوتوث توسط تلفن همراه شناسایی نشد برد بلوتوث معیوب می‌باشد.

۲- پس از پیدا کردن برد بلوتوث از داخل تلفن همراه آنرا انتخاب نمایید و رمز 123456 را وارد نمایید.

۳- سپس نرم افزار آریان بلوترم را باز نمایید و با زدن کلید Connect، سعی کنید به برد بلوتوث متصل شوید.

توجه: در صورتی که با چندین بار زدن دکمه Connect به برد بلوتوث متصل نشده‌ید نرم افزار آریان بلوترم را ببندید و دوباره باز کنید و مجدداً جهت اتصال به برد بلوتوث تلاش کنید.

راهنمای راه اندازی ماژول GSM مدل S1-5

مرحله اول :

- غیرفعال کردن PIN Code سیم کارت بوسیله تلفن همراه
- تست فعال بودن سیم کارت (امکان تماس گرفتن، داشتن اعتبار کافی)
- توجه: قبل از راهاندازی ماژول GSM، از خاموش بودن تمام دیپ‌سوئیچ‌ها مطمئن شوید.

مرحله دوم :

سیم کارت را به صورت صحیح داخل ماژول GSM قرار داده و برد را روشن کنید. پس از حدود یک دقیقه نمایشگرهای آنتن (ANT1,ANT2,ANT3) را بر روی ماژول GSM چک کنید؛ باید حداقل یکی از نمایشگرهای آنتن روشن باشد. در غیر اینصورت با توجه به بند ۱ پیوست، محل آنتن خود را تنظیم کنید.

مرحله سوم :

با تماس با بخش انفورماتیک (یا پشتیبانی) شرکت آریان آسانسور، شماره سریال تابلو یا تابلوها و شماره‌های مشتری‌ها را در ماژول GSM تنظیم کنید. در صورت عدم امکان تماس با شرکت، می‌توانید شماره مشتری‌ها را با توجه به بند ۲ پیوست و شماره سریال تابلو یا تابلوها را با توجه به بند ۳ پیوست، تنظیم کنید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

توجه ۱: قبل از انجام مرحله چهارم راه اندازی برد GSM، وارد تنظیمات تابلو شوید و از منوی System Setting، از فعال بودن آیتم GSM Data اطمینان حاصل نمایید.

توجه ۲ : برای عملکرد صحیح برد GSM، باید پورت سریال RS21,RS22 مازول GSM به پورت سریال گروهی برد اصلی (که معمولاً RS21,RS22 است) متصل باشد. در صورت اتصال صحیح پورت سریال، پس از روشن شدن کامل مازول GSM (حدود یک دقیقه پس از اتصال تغذیه به مازول GSM)، هر ۳۰ ثانیه نمایشگر LC چندین بار چشمک می‌زند.

مرحله چهارم:

برای اینکه از صحت عملکرد دستگاه GSM مطمئن شوید، یک خطاب بر روی برد اصلی ایجاد کنید و منتظر بمانید. در صورت آنتن دهی مناسب، پس از حدود ۵ دقیقه خطای ایجاد شده برای افراد ثبت شده ارسال می‌گردد.

توجه ۱: باید خطاب حداقل ۵ دقیقه بر روی برد اصلی بماند تا برای مشتری ارسال شود.

توجه ۲: برد GSM پس از پذیرش خطاب، نمایشگر Error را روشن می‌کند.

قابلیت‌های مازول GSM

- ارسال خطای لحظه‌ای آسانسور
- قابلیت گزارش گیری از خطاهای رخداده در آسانسور (بند ۴ پیوست)
- دو عدد خروجی رله‌ای با قابلیت خاموش و روشن شدن به وسیله پیامک (بند ۵ پیوست)
- دو عدد ورودی برنامه‌پذیر جهت استفاده در سایتها خاص (ارسال وضعیت ورودی به وسیله پیامک به مشتریان) (بند ۶ پیوست)
- امکان درخواست کیفیت آنتن (بند ۷ پیوست)
- قابلیت تنظیم نحوه ارسال خطاهای لحظه‌ای (بند ۸ پیوست)

تنظیم آنتن

دیپ سوئیچ Antenna را روشن کنید و مازول GSM را خاموش و سپس روشن کنید و منتظر بمانید تا نمایشگرهای GSMReady و SIMCARD روشن شود. حالا به آرامی محل مازول GSM را تغییر دهید تا یکی از نمایشگرهای آنتن (ANT3, ANT2, ANT1) روشن شود. در این محل می‌توانید مازول GSM خود را نصب کنید. پس از یافتن محل مناسب نصب مازول GSM، دیپ سوئیچ مربوطه را خاموش و سپس مازول GSM را خاموش و روشن کنید.

توجه ۱: بهتر است مشتری مازول GSM را در محلی نصب کند که هر سه نمایشگر مربوط به آنتن روشن شود.

توجه ۲: بهتر است از سیم‌کارتی استفاده شود که بهترین آنتن دهی را در آن محل داشته باشد.

نحوه وارد کردن شماره مشتری

دیپ سوئیچ Tel Number را روشن کنید (در حالی که بقیه دیپ سوئیچ‌ها خاموش می‌باشند) و برد GSM را خاموش و مجدد روشن کنید و منتظر بمانید تا نمایشگر Special به طور دائم روشن گردد. سپس دو پیام با محتوای زیر برای مازول GSM ارسال کنید:

C1	,	Tel Number
C2	,	Tel Number

فرمت ارسال شماره مشتری ۱ :

فرمت ارسال شماره مشتری ۲ :

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

ماژول GSM پس از گرفتن شماره اول، نمایشگر Customer1 و پس از گرفتن شماره دوم، نمایشگر Customer2 را روشن می کند. پس از وارد کردن دو شماره تلفن، دیپ سوئیچ Tel Number را خاموش و سپس ماژول GSM را خاموش و روشن کنید.

توجه ۱: اگر شماره تلفن ثبت شده در ماژول GSM، در شبکه مخابرات تعریف نشده باشد، عملکرد عادی برد مختل می شود.

توجه ۲: برای تغییر شماره مشتری ۱ یا ۲ کافی است فقط شماره تلفن آن مشتری را مجددًا طبق دستورالعمل وارد کنید.

توجه ۳: در صورت عدم نیاز به شماره تلفن دوم، شماره تلفن ۲ را وارد ننمایید.

توجه ۴: شماره تلفن به صورت زیر وارد گردد: 09123456789

مثال: اگر شماره تلفن مشتری ۱ (09123456789) باشد، پیام ارسالی به صورت زیر خواهد بود:

C1,09123456789

توجه ۵: وارد نمودن بیش از ۲ شماره تلفن تنها از طریق تماس با بخش انفورماتیک (یا پشتیبانی) شرکت آریان انجام می گیرد.

توجه ۶: برای حذف شماره تلفن مشتری ۱ و ۲، ابتدا دیپ سوئیچ Tel Number را روشن کنید و سپس ماژول GSM را خاموش و مجددًا روشن کنید و منتظر بمانید تا نمایشگر Special به طور دائم روشن گردد. پس از روشن شدن نمایشگر Special، پیامی با محتوای زیر برای ماژول GSM ارسال کنید:

CX	,	Del
----	---	-----

ماژول GSM پس از دریافت پیام، نمایشگر مربوطه را روشن می کند.

مثال: برای حذف شماره تلفن مشتری ۲، پیام زیر را برای ماژول GSM ارسال کنید:

C2	,	Del
----	---	-----

ماژول GSM بعد از دریافت پیام، نمایشگر Customer2 را روشن می کند.

توجه ۷: حذف مشتری ها (به غیر از ۱ و ۲)، تنها از طریق تماس با بخش انفورماتیک (یا پشتیبانی) شرکت آریان انجام می گیرد.

نحوه وارد کردن شماره سریال تابلوها

دیپ سوئیچ Mac Address را روشن کنید و برد GSM را خاموش و مجددًا روشن نمایید. سپس منتظر بمانید تا نمایشگر Special به طور دائم روشن گردد. سپس با توجه به تعداد آسانسورها یک پیام با محتوای زیر برای ماژول GSM ارسال نمایید:

تعداد آسانسور یک عدد باشد:

MAC1, Serial Tablo1

تعداد آسانسور دو عدد باشد:

MAC1, Serial Tablo1 , MAC2, Serial Tablo2

تعداد آسانسور سه عدد باشد:

MAC1, Serial Tablo1 , MAC2, Serial Tablo2, MAC3, Serial Tablo3

تعداد آسانسور چهار عدد باشد:

MAC1, Serial Tablo1 , MAC2, Serial Tablo2, MAC3, Serial Tablo3, MAC4, Serial Tablo4

توجه: شماره سریال تابلو عددی بین ۳ تا ۱۶ رقم می باشد و در صورتی که تعداد ارقام کمتر از ۳ رقم یا بیشتر از ۱۶ رقم باشد شماره سریال ثابت نمی گردد.

توجه: ماژول GSM با دریافت صحیح شماره سریال تابلو ۱، نمایشگر ANT1 را روشن می کند و با دریافت صحیح شماره سریال تابلو ۲، نمایشگر ANT2 را روشن می کند و با دریافت صحیح شماره سریال تابلو ۳، نمایشگر ANT3 را روشن می کند و با دریافت صحیح شماره سریال تابلو ۴، نمایشگر Link1 را روشن می کند.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

توجه: MAC1 برای آسانسور با Self Address=32 MAC2 برای آسانسور با Self Address=33 MAC3 برای آسانسور با Self Address=34 MAC4 برای آسانسور با Self Address=35 استفاده می شود.

مثال: اگر برد GSM به یک تابلو (Single) با شماره سریال 3456714 متصل باشد، در این صورت شماره سریال تابلو با یک پیامک با محتوای زیر ثبت می شود و پس از ثبت شماره تلفن در ماژول GSM، نمایشگر ANT1 روشن می شود:

MAC1,3456714

درخواست حافظه خط

در صورت ارسال یک پیامک با محتوای "سه رقم آخر سریال تابلو,E" از سوی مشتری ۱ یا ۲ به ماژول GSM، ۱۰ خطای آخر رخداده به درخواست کننده پیامک ارسال می شود.

توجه: اگر تابلو Single باشد، مشتری ۱ یا ۲ می توانند به جای پیغام بالا، تنها از پیغام "E" استفاده کنند.

توجه: به غیر از مشتری ۱ و ۲، بقیه مشتریان می توانند در صورت ثبت شماره در سرور آریان، با توجه به دفترچه راهنمای جامع ماژول GSM این درخواست را انجام دهند.

نحوه فعال نمودن رله ها

با ارسال پیغام های زیر از سوی مشتری ۱ یا مشتری ۲ به ماژول GSM، رله های این برد فعال یا غیرفعال می گردند:

K20	K21	K10	K11	فرمان
غیر فعال شدن رله K2	فعال شدن رله K2	غیر فعال شدن رله K1	فعال شدن رله K1	عملکرد

توجه: پس از انجام درخواست بالا از سوی GSM، پیام پذیرفته شدن درخواست به درخواست کننده ارسال می گردد.

توجه: به غیر از مشتری ۱ و ۲، بقیه مشتریان می توانند در صورت ثبت شماره در سرور آریان، با توجه به دفترچه راهنمای جامع ماژول GSM، این درخواست را انجام دهند.

IN1,IN2 ورودی های

ورودی های برد GSM به وسیله جامپر JP1 قابل تنظیم بصورت Active High یا Active Low هستند؛ اگر جامپر JP1 به سمت علامت + (مثبت) مونتاژ گردد، ورودی ها Active High می باشند (یعنی با وارد کردن ولتاژ $+24V$ فعال می گردند) و اگر جامپر JP1 به سمت علامت - (منفی) مونتاژ گردد، ورودی ها Active Low می باشند.

توجه: در صورت تغییر در ورودی های برد GSM، پیامک تغییر به مشتری ۱ و ۲ و بقیه مشتریان در صورت ثبت در سرور آریان ارسال می گردد. در صورتی که هر یک از ورودی های IN1 یا IN2 فعال یا غیرفعال گردد، پیغام های زیر به مشتریان ارسال می گردد:

Arian Asansor Co. In1: On,In2: On	اگر IN1 و IN2 فعال شوند
Arian Asansor Co. In1: Off,In2: Off	اگر IN1 و IN2 غیر فعال شوند
Arian Asansor Co. In1: On,In2: Off	اگر IN1 فعال و IN2 غیرفعال شود
Arian Asansor Co. In1: Off,In2: On	اگر IN1 غیرفعال و IN2 فعال شود

درخواست کیفیت آنتن

در صورت ارسال یک پیامک با محتوای "A" از سوی مشتری ۱ یا ۲ به ماژول GSM، کیفیت آنتن دهی محل قرارگیری ماژول GSM برای درخواست کننده ارسال می‌گردد.

توجه: به غیر از مشتری ۱ و ۲، بقیه مشتریان می‌توانند در صورت ثبت در سرور آریان، با توجه به دفترچه راهنمای جامع ماژول GSM، این درخواست را انجام دهند.

قابلیت تنظیم نحوه ارسال خطاهای لحظه‌ای

الف - ارسال خطاهای به صورت مختصر

در صورت ارسال یک پیامک با محتوای "S" از سوی مشتری ۱ یا ۲ به ماژول GSM، خطاهای لحظه‌ای زیر برای مشتری ۱ و ۲ و دیگر مشتریان ارسال نمی‌گردد:

Opening TimeOut Error

Closing TimeOut Error

OverLoad Error

و در ضمن، در صورت رخدان خطاهای بالا، نمایشگر Error نیز روشن نمی‌گردد.

توجه: به صورت پیش‌فرض، خطاهای به صورت خلاصه ارسال می‌گردد.

توجه: پس از انجام درخواست بالا از سوی GSM، پیغام پذیرفته شدن درخواست به درخواست کننده ارسال می‌گردد.

ب - ارسال خطاهای به صورت کامل

در صورت ارسال یک پیامک با محتوای "F" از سوی مشتری ۱ یا ۲، تمام خطاهای لحظه‌ای برای مشتری ۱ و ۲ و دیگر مشتریان ارسال می‌گردد.

توجه: پس از انجام درخواست بالا از سوی GSM، پیغام پذیرفته شدن درخواست به درخواست کننده ارسال می‌گردد.

توجه: به غیر از مشتری ۱ و ۲، بقیه مشتریان می‌توانند در صورت ثبت در سرور آریان، با توجه به دفترچه راهنمای جامع ماژول GSM، این درخواست را انجام دهند.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

لیست کامل پارامترهای کاربردی برد آلیس:

ساختر منوهای برد اصلی به فرمت زیر می باشد:



Setting → Basic Setting:

Settings
Basic Settings
Number Of Stops
8

➤ Setting → Basic Setting → Number of Stops

Parameter Name	Setting Range	Default
Number of Stops	2 ~ 32	8

تعیین تعداد توقف های آسانسور

➤ Setting → Basic Setting → Service Type

Settings
Basic Settings
Service Type
Down Collective

Parameter Name	Setting Range	Default
Service Type	000)Down Collective 001>Selective Collecti. 002)Full Collective 003)Push Button	Down Collective

نوع سرویس دهی به شستی های احضار:

یک شستی در طبقات و پاسخگویی به شستی های احضار از بالاترین طبقه به سمت پایین ترین شستی احضار فعال شده : Down Collective

دو شستی در طبقات و پاسخگویی به شستی های احضار مطابق با جهت آسانسور : Selective Collecti.

یک شستی در طبقات و پاسخگویی به شستی های احضار در هر دو جهت بدون الیت : Full Collective

یک شستی در طبقات و پاسخگویی به اولین شستی احضار تا پاسخگویی کامل : Push Button

➤ Setting → Basic Setting → MainFl DownCollectiv

Settings
Basic Settings
MainFl DownCollectiv
Disable

Parameter Name	Setting Range	Default
MainFl DownCollectiv	1 to number of stop	Disable

در مد سرویس دهی DownCollective در صورتی که این متو را برای طبقه ای تعریف نمایید سرویس دهی در طبقات بالاتر از آن بصورت DownCollective و در طبقات پایین تر از آن بصورت UP تغییر می کند.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Basic Setting → Select Encoder/CF3

Settings
Basic Settings
Select Encoder/CF3
001) CF3

Parameter Name	Setting Range	Default
Select Encoder/CF3	Encoder CF3	CF3

تعیین روش دور اندازی آسانسور
Encoder : دور اندازی با پالس انکودر موتور (در این حالت تمامی تنظیمات مربوط Learn باید انجام شود، انجام این تنظیمات فقط توسط کارکنان خدمات پس از فروش انجام می شود)
CF3 : دور اندازی توسط سنسور و آهنربا

➤ Setting → Basic Setting → Standby Time

Settings
Basic Settings
Standby Time
0Min 30S 0Msec

Parameter Name	Setting Range	Default
Standby Time	0 to 60 Sec	30 Sec

مدت زمان تاخیر رفتن به مد Standby بعد از توقف و باز کردن درب ها ، جهت خاموش نمودن روشنایی حین حرکت و فن موتور

➤ Setting → Basic Setting → Set Date And Time

Settings
Basic Settings
Set Date And Time
2015.11.26 14:28:24

Parameter Name	Setting Range	Default
Set Date And Time	YYYY-MM-DD 00:00:00	YYYY-MM-DD 00:00:00

تنظیمات تاریخ و ساعت (میلادی)

Setting → Serial Setting:

- Setting → Serial Setting → Carcodec Exist

Parameter Name	Setting Range	Default
Carcodec Exist	000)NO 001)YES	000) NO
وجود و عدم وجود مازول کارکدک، در پروژه های کنترل گروهی در صورتی که آسانسور فاقد مازول کارکدک می باشد، این پارامتر را بروی NO تنظیم نمایید		

- Setting → Serial Setting → Carcodec Rs485 Port

Parameter Name	Setting Range	Default
Carcodec Rs485 Port	000)None 001)RS1X 002)RS2X 003)RS3X	001)RS1X
تعریف پورت سریال کارکدک		

- Setting → Serial Setting → Group Rs485 Port

Parameter Name	Setting Range	Default
Group Rs485 Port	000)None 001)RS1X 002)RS2X 003)RS3X	000)None
تعریف پورت سریال کنترل گروهی		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Serial Setting → GSM Packet

Settings
Serial Settings
GSM Packet
000) Disable

Parameter Name	Setting Range	Default
GSM Packet	000)Disable 001)Enable	000)Disable

در صورتی که تابلو مجهر به مازول GSM می باشد، جهت فعال سازی این منو را بروی Enable تنظیم نمایید.

➤ Setting → Serial Setting → Select Carcodec Type

Settings
Serial Settings
Select Carcodec Type
New

Parameter Name	Setting Range	Default
Select Carcodec Type	New, old	New

(Car V2 = old), (Car S1-X = NEW)
انتخاب نوع کارکرد

➤ Setting → Travel Setting → Max Travel Time

Settings
Travel Settings
Max Travel Time
0Min 32S 0Msec

Parameter Name	Setting Range	Default
Max Travel Time	0M 0S 100ms to 2M 0S 0ms	0M 32S 0ms

حداکثر زمان مجاز حرکت آسانسور، پس از پایان این مدت زمان و رسیدن به طبقه مقصود خطای Travel Error صادر می شود.

➤ Setting → Travel Setting → Auto Leveling Speed

Settings
Travel Settings
Auto Leveling Speed
V0

Parameter Name	Setting Range	Default
Auto Leveling Speed	V0 VR	V0

تعیین سرعت آسانسور در مد رویزیون پس از رسیدن به سوئیچ های CN1, CA1 تا لول طبقه

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Travel Setting → Power Up Calibration

Parameter Name	Setting Range	Default
Power Up Calibration	YES,NO	YES

در صورتی که این متو بروی YES تنظیم شود در هر بار ریست شدن برد اصلی ، عملیات شناسایی بصورت اجباری انجام می شود.

➤ Setting → Travel Setting → Calibration Speed

Parameter Name	Setting Range	Default
Calibration Speed	V0,V1,V2,V3	V1

تعیین سرعت مد شناسایی
قبل از عملیات شناسایی، حتماً از صحت عملکرد سوئیچ های دوراندار و همچنین فواصل نصب آنها برای هر سرعت اطمینان حاصل کنید.

➤ Setting → Travel Setting → Auto Relevel

Parameter Name	Setting Range	Default
Auto Relevel	YES NO	NO

تعريف مد Re-Level در آسانسورهایی که دارای سنسور Re-Level می باشند.
فعال شدن این ویژگی منوط به تعريف ورودی های سنسورهای آن می باشد.
آسانسورهای هیدرولیک:

- در آسانسور هیدرولیک در صورتی که این ویژگی فعال شود فقط نیاز به تعريف ورودی سنسور Up ReLevel می باشد.
- در صورتی که عملیات Re-Leveling با درب بسته انجام می شود چیدن آهنربای Re-Level فقط در پایین ترین طبقه الزامی می باشد.
- در صورتی که عملیات Re-Leveling با درب باز انجام می شود چیدن آهنربای Re-Level در تمامی طبقات در محدوده ای آهنربای لول الزامی می باشد.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Travel Setting → Used V0 With Relevel

Parameter Name	Setting Range	Default
Used V0 With Relevel	000)No 001)YES	NO

اجام عملیات Relevel با سرعت V0

➤ Setting → Travel Setting → RelvlWith Lvl Sensor

Parameter Name	Setting Range	Default
RelvlWith Lvl Sensor	000)No 001)YES	000)NO

در صورتی که این منو بروی YES قرار بگیرد عملیات Relevel توسط سنسور لول انجام می شود و نیازی به چیدمان آهنربای Relevel در طبقات نمی باشد، در صورتی که آسانسور از ناحیه لول طبقه خارج شود، فرمان Close صادر شده و عملیات Relevel انجام می پذیرد.

توجه: چیدن آهنربای ReLevel در پایین ترین طبقه الزامی می باشد. ➤

➤ Setting → Travel Setting → Leveling Time

Parameter Name	Setting Range	Default
Leveling Time	0M 0S 0ms to 1M 38S 440ms	0M 30S 0ms

حداکثر زمان مجاز حرکت با سرعت کند یا V0


➤ Setting → Travel Setting → ABS Non Speed Time

Parameter Name	Setting Range	Default
ABS Non Speed Time	0 S 500ms to 2 S 0 ms	2 S 0 ms

در مد اضطراری دستی (حرکت دستی) در صورتی که پس از گذشت مد زمان این منو انکوادر دریافت نشود عملیات حرکت دستی متوقف می شود.


Setting → Door In General:

- Setting → Door In General → Wait To Close




Parameter Name	Setting Range	Default
Wait To Close	0M 0S 0ms to 0M 50S 0ms	0M 20S 0ms
حداکثر زمان انتظار برای بسته شدن درب ها، پس از اتمام این زمان و بسته نشدن درب ها تمامی شستی ها کنسل می شوند.		

- Setting → Door In General → Passenger Time



Parameter Name	Setting Range	Default
Passenger Time	0M 0S 0ms to 0M 25S 0ms	0M 3S 0ms
مدت زمان مجاز مسافر گیری و حرکت بعدی		

- Setting → Door In General → Revision Door Operat



Parameter Name	Setting Range	Default
Revision Door Operat	YES, NO	NO
بستن درب آسانسور در مدد رویزیون .		
در صورتی که این بروی YES تنظیم شده باشد ، بمحض اینکه آسانسور در حالت بازرگانی قرار گیرد درب آسانسور بصورت اتوماتیک بسته می شود.		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door In General → Door Reverse

Parameter Name	Setting Range	Default
Door Reverse	YES, NO	NO

در مد انتخاب شستی در صورتی که این متو بروی YES تنظیم شود ، درب های آسانسور بصورت الکلنجی عملکرد پیدا می کنند.
برای مثال :
درب اول طبقه همکف بسته است و درب دوم همکف باز است ، در صورتی که درب اول RE-OPEN گردد (شستی احضار آن فعال شود) ، درب دوم بسته می شود. و بالعکس.

➤ Setting → Door In General → Door Hold Time

Parameter Name	Setting Range	Default
Door Hold Time	0M 0S 100ms to 2M 0S 0ms	1M 0S 0ms

مدت زمان تاخیر در بسته شدن درب در مد Door Hold

Setting → Door Side1:

➤ Setting → Door Side1 → Door Number 1

Parameter Name	Setting Range	Default
Door Number 1	Simple,Semi Automatic,Automatic	Automatic

نوع درب : ساده ، نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side1 → Door1Distributi.0801

Settings
Door Side1
Door1Distributi.0801
1 1 1 1 1 1 1 1

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1Distributi.0801	00000000 to 11111111	11111111

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب اول در طبقات ۱ تا ۸ را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

➤ Setting → Door Side1 → Door1Distributi.1609

Settings
Door Side1
Door1Distributi.1609
1 1 1 1 1 1 1 1

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1Distributi.1609	00000000 to 11111111	11111111

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب اول در طبقات ۹ تا ۱۶ را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

➤ Setting → Door Side1 → Door1Distributi.2417

Settings
Door Side1
Door1Distributi.2417
1 1 1 1 1 1 1 1

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1Distributi.2417	00000000 to 11111111	11111111

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب اول در طبقات ۱۷ تا ۲۴ را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Setting → Door Side1 → Door1Distributi.3225

```
Settings
Door Side1
Door1Distributi.3225
1 1 1 1 1 1 1 1
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1Distributi.3225	00000000 to 11111111	11111111

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب اول در طبقات 25 تا 32 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

- Setting → Door Side1 → Door1 Unload Method

```
Settings
Door Side1
Door1 Unload Method
Loaded
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Unload Method	69,69 With Delay,68,68 With Delay, Loaded	Loaded

روش خارج نمودن درب اول از زیر بار

- Setting → Door Side1 → Door1 Unload 68 Time

```
Settings
Door Side1
Door1 Unload 68 Time
0Sec 0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Unload 68 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms

مدت زمان زیر بار قرار دادن درب اول پس از دریافت سیگнал ۶۸

- Setting → Door Side1 → Door1 Unload 69 Time

```
Settings
Door Side1
Door1 Unload 69 Time
0Sec 0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Unload 68 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms

مدت زمان زیر بار قرار دادن درب اول پس از دریافت سیگнал ۶۹

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side1 → Door1 Open Sensor

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Open Sensor	Time,5kt	Time
نحوه تشخیص باز شدن کامل درب اول		

➤ Setting → Door Side1 → Door1 Close Sensor

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Close Sensor	69,Time,6kt	69
نحوه تشخیص بسته شدن کامل درب اول		
نکته ۱ : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها دارای لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و مورد استفاده قرار می گیرند ، حتماً این منو را بروی 6kt تنظیم نمایید.		
نکته ۲ : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها فاقد لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و یا مورد استفاده قرار نمی گیرند ، حتماً این منو را بروی Time تنظیم نمایید.		
نکته ۳: در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و این منو بروی 69 تنظیم شده باشد، برد اصلی بصورت اتوماتیک خطای Menu Error را صادر می کند.		

➤ Setting → Door Side1 → Door1 Operation Time

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Operation Time	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 4S 0ms
مدت زمان تخمینی حرکت کامل درب اول به هنگام باز و با بسته شدن		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Setting → Door Side1 → Trac.CloseProt.Time1

Settings Door Side1 Trac.CloseProt.Time1 6 Sec 0Msec		Parameter Name	Setting Range	Default
		Trac.closeProt.Time1	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms
حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر بسته شدن درب اول				

- Setting → Door Side1 → Trac.OpenProt.Time1

Settings Door Side1 Trac.OpenProt. Time1 6 Sec 0Msec		Parameter Name	Setting Range	Default
		Trac.openProt.Time1	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms
حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر باز شدن درب اول				

- Setting → Door Side1 → URA Protection Time1

Settings Door Side1 URA Protection Time1 0Min 10Sec 0Msec		Parameter Name	Setting Range	Default
		URA Protection Time1	0M 0S 0ms to 0M 30S 0ms	0M 10S 0ms
حداکثر زمان قابل قبول برای تکمیل مدار ایمنی بعد از فعال شدن URA درب اول				

- Setting → Door Side1 → Door1 Park

Settings Door Side1 Door1 Park No		Parameter Name	Setting Range	Default
		Door1 Park	YES,NO	NO
فعال و غیر فعال شدن بسته شدن درب اول پس از مدت زمان مشخص شده در پارامتر Door1 Park Time				

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Setting → Door Side1 → Door1 Park Time

```
Settings
Door Side1
Door1 Park Time
 0Min 30S   0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door1 Park Time	0M 0S 0ms to 10M 0S 0ms	0M 30S 0ms
مدت زمان انتظار برای بسته شدن درب اول		

Setting → Door Side2:

- Setting → Door Side2 → Door Number 2

```
Settings
Door Side2
Door Number 2
Automatic
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door Number 2	Simple,Semi Automatic,Automatic	Automatic
نوع درب : ساده ، نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک		

- Setting → Door Side2 → Door2Distributi.0801

```
Settings
Door Side2
Door2Distributi.0801
 0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2Distributi.0801	00000000 to 11111111	00000000
در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب دوم در طبقات ۱ تا ۸ را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.		

- Setting → Door Side2 → Door2Distributi.1609

```
Settings
Door Side2
Door2Distributi.1609
 0 0 0 0 0 0 0
```

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2Distributi.1609	00000000 to 11111111	00000000
در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب دوم در طبقات 9 تا 16 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.		

➤ Setting → Door Side2 → Door2Distributi.2417

```
Settings
Door Side2
Door2Distributi.2417
0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2Distributi.2417	00000000 to 11111111	00000000
در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب دوم در طبقات 17 تا 24 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.		

➤ Setting → Door Side2 → Door2Distributi.3225

```
Settings
Door Side2
Door2Distributi.3225
0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2Distributi.3225	00000000 to 11111111	00000000
در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب دوم در طبقات 25 تا 32 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.		

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Unload Method

```
Settings          L
Door Side2
Door2 Unload Method
Loaded
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Unload Method	69,69 With Delay,68,68 With,Delay,Loaded	Loaded
روش خارج نمودن درب دوم از زیر بار		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Unload 68 Time

```
Settings
Door Side2
Door2 Unload 68 Time
0Sec    0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Unload 68 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms

مدت زمان زیر بار قرار دادن درب دوم پس از دریافت سیگنال ۶۸

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Unload 69 Time

```
Settings
Door Side2
Door2 Unload 69 Time
0Sec    0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Unload 69 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms

مدت زمان زیر بار قرار دادن درب دوم پس از دریافت سیگنال ۶۹

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Open Sensor

```
Settings
Door Side2
Door2 Open Sensor
Time
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Open Sensor	Time,5kt	Time

نحوه تشخیص باز شدن کامل درب دوم

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Close Sensor

```
Settings
Door Side2
Door2 Close Sensor
69
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Close Sensor	69,Time,6kt	69

نحوه تشخیص بسته شدن کامل درب دوم

نکته ۱ : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها دارای لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و مورد استفاده قرار می گیرند ، حتماً این منو را بر روی 6kt تنظیم نمایید.

نکته ۲ : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها فاقد لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و یا مورد استفاده قرار نمی گیرند ، حتماً این منو را بر روی Time تنظیم نمایید.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Operation Time

```
Settings
Door Side2
Door2 Operation Time
4Sec    0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Operation Time	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 4S 0ms

مدت زمان تخمینی حرکت کامل درب دوم به هنگام باز و بسته شدن

➤ Setting → Door Side2 → Trac.CloseProt.Time2

```
Settings
Door Side2
Trac.CloseProt.Time2
6 Sec    0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Trac.CloseProt.Time2	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms

حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر بسته شدن درب دوم

➤ Setting → Door Side2 → Trac.OpenProt.Time2

```
Settings
Door Side2
Trac.OpenProt. Time2
6 Sec    0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Trac.OpenProt.Time2	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms

حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر باز شدن درب دوم

➤ Setting → Door Side2 → URA Protection Time2

```
Settings
Door Side2
URA Protection Time2
0Min 10Sec    0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
URA Protection Time2	0M 0S 0ms to 0M 30S 0ms	0M 10S 0ms

حداکثر زمان قابل قبول برای تکمیل مدار ایمنی بعد از فعال شدن URA درب دوم

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Park

```
Settings
Door Side2
Door2 Park
No
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Park	YES,NO	NO
فعال و غیر فعال شدن بسته شدن درب دوم پس از مدت زمان مشخص شده در پارامتر Door2 Park Time		

➤ Setting → Door Side2 → Door2 Park Time

```
Settings
Door Side2
Door2 Park Time
OMin 30S    OMsec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door2 Park Time	0M 0S 0ms to 10M 0S 0ms	0M 30S 0ms
مدت زمان انتظار برای بسته شدن درب دوم		

Setting → Door Side3:

➤ Setting → Door Side3 → Door Number 3

```
Settings
Door Side3
Door 3 Type
Automatic
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door Number 3	Simple,Semi Automatic,Automatic	Automatic
نوع درب : ساده ، نیمه اتوماتیک ، اتوماتیک		

➤ Setting → Door Side3 → Door3Distributi.0801

```
Settings
Door Side3
Door3Distributi.0801
0 0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3Distributi.0801	00000000 to 11111111	00000000
در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب سوم در طبقات ۱ تا ۸ را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side3 → Door3Distributi.1609

```
Settings          L
Door Side3
Door3Distributi.1609
0 0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3Distributi.1609	00000000 to 11111111	00000000

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب سوم در طبقات 9 تا 16 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

➤ Setting → Door Side3 → Door3Distributi.2417

```
Settings          L
Door Side3
Door3Distributi.2417
0 0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3Distributi.2417	00000000 to 11111111	00000000

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب سوم در طبقات 17 تا 24 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

➤ Setting → Door Side3 → Door3Distributi.3225

```
Settings
Door Side3
Door3Distributi.3225
0 0 0 0 0 0 0 0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3Distributi.3225	00000000 to 11111111	00000000

در آسانسورهای دارای بیش از یک درب (انتخاب شستی و تونلی) ، وضعیت درب سوم در طبقات 25 تا 32 را در این منو با توجه به تعاریف شستی ها مشخص نمایید.

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Unload Method

```
Settings
Door Side3
Door3 Unload Method
Loaded
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Unload Method	68 With ,68,69 With Delay,69 Loaded,Delay	Loaded

روش خارج نمودن درب سوم از زیر بار

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Unload 68 Time

```
Settings
Door Side3
Door3 Unload 68 Time
0Sec    0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Unload 68 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms
مدت زمان زیر بار قرار دادن درب سوم پس از دریافت سیگنال ۶۸		

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Unload 69 Time

```
Settings
Door Side3
Door3 Unload 69 Time
0Sec    0Mse
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Unload 68 Time	0M 0S 0ms to 0M 3S 0ms	0M 0S 0ms
مدت زمان زیر بار قرار دادن درب سوم پس از دریافت سیگنال ۶۹		

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Open Sensor

```
Settings
Door Side3
Door3 Open Sensor
Time
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Open Sensor	5kt,Time	Time
نحوه تشخیص باز شدن کامل درب سوم		

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Close Sensor

```
Settings
Door Side3
Door3 Close Sensor
69
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Close Sensor	6kt,Time,69	69
نحوه تشخیص بسته شدن کامل درب سوم		
توجه : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها دارای لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و مورد استفاده قرار می گیرند ، حتماً این منو را بروی 6kt تنظیم نمایید.		
توجه : در صورتی که آسانسور دارای دو یا سه درب می باشد و درب ها قادر لیمیت سوئیچ حد بسته می باشد و یا مورد استفاده قرار نمی گیرند ، حتماً این منو را بروی Time تنظیم نمایید.		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Operation Time

```
Settings
Door Side3
Door3 Operation Time
4Sec   0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Operation Time	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 4S 0ms
مدت زمان تخمینی حرکت کامل درب سوم به هنگام باز و باسته شدن		

➤ Setting → Door Side3 → Trac.CloseProt.Time3

```
Settings
Door Side3
Trac.CloseProt.Time3
6 Sec   0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Trac.CloseProt.Time3	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms
حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر باسته شدن درب سوم		

➤ Setting → Door Side3 → Trac.OpenProt.Time3

```
Settings
Door Side3
Trac.OpenProt. Time3
6 Sec   0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Trac.OpenProt.Time3	0M 0S 100ms to 0M 10S 0ms	0M 6S 0ms
حداکثر زمان انتظار برای دریافت سیگنالی مبنی بر باز شدن درب سوم		

➤ Setting → Door Side3 → URA Protection Time3

```
Settings
Door Side3
URA Protection Time3
0Min 10Sec   0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
URA Protection Time3	0M 0S 0ms to 0M 30S 0ms	0M 10S 0ms
حداکثر زمان قابل قبول برای تکمیل مدار ایمنی بعد از فعال شدن URA درب سوم		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Park

```
Settings
Door Side3
Door3 Park
No
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Park	YES NO	NO
فعال و غیر فعال شدن بسته شدن درب سوم پس از مدت زمان مشخص شده در پارامتر Door3 Park Time		

➤ Setting → Door Side3 → Door3 Park Time

```
Settings
Door Side3
Door3 Park Time
0Min 30S 0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Door3 Park Time	0M 0S 0ms to 10M 0S 0ms	0M 30S 0ms
مدت زمان انتظار برای بسته شدن درب سوم		

Setting → Special Travels:

➤ Setting → Special Travels → Fire Park Floor

```
Settings
Special Travels
Fire Park Floor
Disable
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Fire Park Floor	00 TO31,Disable	Disable
طبقه ای که برای پارک آسانسور در شرایط اعلام حریق در نظر گرفته می شود		


➤ Setting → Special Travels → Park Floor

```
Settings
Special Travels
Park Floor
Disable
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Park Floor	TO 31,Disable 00	Disable
طبقه ای که برای پارک آسانسور انتخاب می گردد.		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Setting → Special Travels → Park Time




Parameter Name	Setting Range	Default
Park Time	0M 0S 0ms to 10M 0S 0ms	0M 30S 0ms

پس از سپری شدن چه مدت زمانی آسانسور به مد پارک برود.

Setting → Call Operation:

- Setting → Call Operation → Simulate Car Call




Parameter Name	Setting Range	Default
Simulate Car Call	0 to 31	.

شبیه سازی شستی های کابین (با توجه به Cur.Floor:00)

Setting → Evacuation Setting:

- Setting → Evacuation Setting → JustStopInBottFlEvac



Parameter Name	Setting Range	Default
JustStopInBottFlEvac	NO YES	NO

در صورتی که این منو بروی YES تنظیم شود ، جهت پایین برای مد نجات انتخاب می شود و آسانسور فقط در پایین ترین طبقه متوقف می شود.
این آپشن در اکثر موارد در آسانسورهای هیدرولیک استفاده می گردد ، در صورتی که در آسانسور کششی نیز به این آپشن نیاز داشته باشد ، حتماً به واحد فروش آریان آسانسور اطلاع رسانی نمایید.

Setting → Protection Setting:

- Setting → Protection Setting → FTO Protection Time

```
Settings
Protection Setting
FTO Protection Time
0Min 30S 0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
FTO Protection Time	0M 0S 0ms to 2M 0S 0ms	0M 30S 0ms
مدت زمان مجاز حرکت ، پس از فعال شدن سنسور حرارتی موتور FTO		

- Setting → Protection Setting → CA1 CN1 Protec. Time

```
Settings
Protection Setting
CA1 CN1 Protec. Time
0Min 30S 0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
CA1 CN1 Protec. Time	0M 0S 0ms to 2M 0S 0ms	0M 30S 0ms
حداکثر زمان مجاز رسیدن به لول طبقه پس از فعال شدن سوئیچ های شناسایی CN1 , CA1		

- Setting → Protection Setting → Deep Sleep Mode

```
Settings
Protection Setting
Deep Sleep Mode
Disable
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Deep Sleep Mode	Disable Enable	Disable
فعال و غیر فعال کردن مد خواب عمیق (صرفه جویی انرژی) در این مد خروجی های نموداتور پاک می شوند و همچنین می توان یک خروجی را فعال نمود.		

- Setting → Protection Setting → Deep Sleep Time

```
Settings
Protection Setting
Deep Sleep Time
5Min 0S 0Msec
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Deep Sleep Time	0M 0S 0ms to 10M 0S 0ms	5M 0S 0ms
پس از پایان مدت زمان تعیین شده ، آسانسور وارد مد Deep Sleep می گردد.		

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Setting → Protection Setting → Enable Password

```
Settings
Protection Setting
Enable Password
Disable
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Enable Password	Disable Enable	Disable
فعال و غیر فعال کردن رمز عبور برای برد ALIS		

- Setting → Protection Setting → Password Number

```
Settings
Protection Setting
Password Number
0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Password Number	0 to 9999	0
تعریف رمز عبور		

Memory of Error

- Memory of Error → Memory of Error 00 → Type Error

Parameter Name	Setting Range	Default
Type Error	Refer to Errors Table	No Errors Occurred
مشاهده‌ی ۱۰۰ خطای رخ داده		

- Memory of Error → Memory of Error 00 → Time Error

Parameter Name	Setting Range	Default
Time Error	Read Only	Read Only
مشاهده‌ی زمان و تاریخ رویداد خطأ		

- Memory of Error → Memory of Error 00 → Floor Number Error

Parameter Name	Setting Range	Default
Floor Number Error	Read Only	Read Only
مشاهده‌ی طبقه‌ی رویداد خطأ		

Error Process

- Error Process → Total Error Info. → Clear Memory Error

Parameter Name	Setting Range	Default
DriveDeclare DirEvac	NO YES	NO
پاک کردن تمامی خطاهای ثبت شده		

Numerator → Numerator Settings

- Numerator → Numerator Settings → Hall Numerator Type

Numerator
Numerator Settings
Hall Numerator Type
Normal 7-Segment

Parameter Name	Setting Range	Default
Hall Numerator Type	Normal 7-segment Self Define 7-Seg. Odd 7-Segment Even 7-Segment Binary Inverted Binary Gray Inverted Gray Linear Inverted Linear	Normal 7-segment

تعیین نوع نمایشگر طبقات
در بعضی از پروژه ها نوع نمایشگر طبقات با کابین متفاوت می باشد.

- Numerator → Numerator Settings → Car Numerator Type

Numerator
Numerator Settings
Car Numerator Type
Normal 7-Segment

Parameter Name	Setting Range	Default
Car Numerator Type	Normal 7-segment Self Define 7-Seg. Odd 7-Segment Even 7-Segment Binary Inverted Binary Gray Inverted Gray Linear Inverted Linear	Normal 7-segment

تعیین نوع نمایشگر کابین (در بعضی از پروژه ها نوع نمایشگر کابین با طبقات متفاوت می باش)

- Numerator → Numerator Settings → Blink In Standby

Numerator
Numerator Settings
Blink In Standby
No

Parameter Name	Setting Range	Default
Blink In Standby	NO YES	NO

چشمک زن شدن خروجی های نمودر برد اصلی و کارکردک در مد Standby

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Numerator → Numerator Settings → Blink Lfx

```
Numerator
Numerator Settings
Blink Lfx
No
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Blink Lfx	NO YES	NO

چشمک زن شدن خروجی های جهت در هنگام حرکت آسانسور

➤ Numerator → Numerator Settings → Mess. Show Numerator

```
Numerator
Numerator Settings
Mess. Show Numerator
No
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Mess. Show Numerator	NO YES	NO

ارسال برخی از پیغام ها بروی نمودر همانند DO و غیره

➤ Numerator → Numerator Settings → Start Floor Numerat.

```
Numerator
Numerator Settings
Start Floor Numerat.
0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Start Floor Numerat.	0 to 8	0

این پارامتر تعیین کننده استارت شماره طبقه می باشد.
(در صورتی که Start Floor Numerat = 1 باشد، پس از اتمام طبقات همکف و زیر همکف، اولین طبقه ۲ در نمایش داده می شود)

➤ Numerator → Numerator Settings → Prog. Numer. Num Hal

```
Numerator
Numerator Settings
Prog. Numer. Num Hal
0
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Prog. Numer. Num Hal	0 to 32	0

جمع تعداد طبقات همکف و زیر همکف برای نمایشگرهای طبقات

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Numerator → Numerator Settings → Prog. Numer. Num Car

Numerator
Numerator Settings
Prog. Numer. Num Car
0

Parameter Name	Setting Range	Default
Prog. Numer. Num Car	0 to 32	0
جمع تعداد طبقات همکف و زیر همکف برای نمایشگر کابین		

- Numerator → Hall Normal 7Seg Se. → Hal Normal 7seg 00R

Numerator
Hall Normal 7Seg Se.
Hal Normal 7seg 00R
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Hal Normal 7seg 00R	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing
تعريف شاخص طبقه‌ی نمایشگر راست در توقف .. در صورت نیاز به روشن شدن خط H از اعدادی که دارای نقطه می‌باشد استفاده کنید همانند (1.)، در این پروژه‌ها ، از منوی Use Hall Num For Car استفاده نمایید و شاخص نمایشگر کابین را مجرزا تنظیم نمایید		

- Numerator → Hall Normal 7Seg Se. → Hal Normal 7seg 00L

Numerator
Hall Normal 7Seg Se.
Hal Normal 7seg 00L
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Hal Normal 7seg 00R	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing
تعريف شاخص طبقه‌ی نمایشگر چپ در توقف ..		

- Numerator → Hall Normal 7Seg Se. → Hal Normal 7seg 31R

Numerator
Hall Normal 7Seg Se.
Hal Normal 7seg 31R
No Thing

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

Parameter Name	Setting Range	Default
Hal Normal 7seg 31R	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص طبقه‌ی نمایشگر راست در توقف ۳۱

➤ Numerator → Hall Normal 7Seg Se. → Hal Normal 7seg 31L

Numerator
Hall Normal 7Seg Se.
Hal Normal 7seg 31L
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Hal Normal 7seg 31L	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص طبقه‌ی نمایشگر چپ در توقف ۳۱

➤ Numerator → Car Normal 7Seg Se. → Car Normal 7seg 00R

Numerator
Car Normal 7Seg Seg.
Car Normal 7seg 00R
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Car Normal 7seg 00R	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص نمایشگر راست کابین در توقف ..

➤ Numerator → Car Normal 7Seg Se. → Car Normal 7seg 00L

Numerator
Car Normal 7Seg Seg.
Car Normal 7seg 00L
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Car Normal 7seg 00L	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص نمایشگر چپ کابین در توقف ..

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Numerator → Car Normal 7Seg Se. → Car Normal 7seg 31R

Numerator
Car Normal 7Seg Seg.
Car Normal 7seg 31R
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Car Normal 7seg 31R	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص نمایشگر راست کابین در توقف ۳۱

- Numerator → Car Normal 7Seg Se. → Car Normal 7seg 31L

Numerator
Car Normal 7Seg Seg.
Car Normal 7seg 31L
No Thing

Parameter Name	Setting Range	Default
Car Normal 7seg 31L	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A b C d E F G H J L N o P q r t U y - No Thing	No Thing

تعريف شاخص نمایشگر چپ کابین در توقف ۳۱

- Numerator → Hall Self Define Set → Hall SelfDef 7Seg 00R to 31R

Numerator
Hall Self Define Set
Hal SelfDef 7seg 31R
0 0 0 0 0 0 0 0

Numerator
Hall Self Define Set
Hal SelfDef 7seg 00R
0 0 0 0 0 0 0 0

Parameter Name	Setting Range	Default
To Hall SelfDef 7Seg 00R Hall SelfDef 7Seg 31R	11111111 To 00000000	00000000

تعريف شاخص نمراتور راست طبقات در حالت Self define در صورت نیاز به تعریف کد خاص می توان از حالت Self define نیز استفاده نمود.

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Numerator → Hall Self Define Set → Hall SelfDef 7Seg 00L to 31L

Numerator Hall Self Define Set Hal SelfDef 7seg 31L 0 0 0 0 0 0 0	Numerator Hall Self Define Set Hal SelfDef 7seg 00L 0 0 0 0 0 0 0	
Parameter Name	Setting Range	Default
To Hall SelfDef 7Seg 00L Hall SelfDef 7Seg 31L	11111111 To 00000000	00000000

تعریف شاخص نمراتور چپ طبقات در حالت Self define. در صورت نیاز به تعریف کد خاص می توان از حالت Self define نیز استفاده نمود.

- Numerator → Car Self Define Set. → Car SelfDef 7Seg 00R to 31R

Numerator Car Self Define Set. Car SelfDef 7seg 31R 0 0 0 0 0 0 0	Numerator Car Self Define Set. Car SelfDef 7seg 00R 0 0 0 0 0 0 0	
Parameter Name	Setting Range	Default
To Car SelfDef 7Seg 00R Car SelfDef 7Seg 31R	11111111 To 00000000	00000000

تعریف شاخص نمراتور راست کابین در حالت Self define. در صورت نیاز به تعریف کد خاص می توان از حالت Self define نیز استفاده نمود.

- Numerator → Car Self Define Set. → Car SelfDef 7Seg 00L to 31L

Numerator Car Self Define Set. Car SelfDef 7seg 31L 0 0 0 0 0 0 0	Numerator Car Self Define Set. Car SelfDef 7seg 00L 0 0 0 0 0 0 0	
Parameter Name	Setting Range	Default
To Car SelfDef 7Seg 00L Car SelfDef 7Seg 31L	11111111 To 00000000	00000000

تعریف شاخص نمراتور چپ کابین در حالت Self define. در صورت نیاز به تعریف کد خاص می توان از حالت Self define نیز استفاده نمود.

Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb

- Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb. → Default Slow Down

Horizontal Selector Slow Down Flag Numb. Default Slow Down All First Pulse		
Parameter Name	Setting Range	Default
Default Slow Down	to All Second Pulse All First Pulse	All First Pulse

تعیین پیش فرض پرچم های دوراندازی در تمامی طبقات در مدد دوراندازی با آهربا (CF3)

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

- Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb. → Sl.Dn.Flag Num. 8To1

```
Horizontal Selector
Slow Down Flag Numb.
Sl.Dn.Flag Num. 8To1
1 1 1 1 1 1 1 1
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Sl.Dn.Flag Num. 8To1	11111111 to 22222222	11111111

تعیین پرچم دوراندار (پرچم اول یا دوم) در طبقات ۱ تا ۸

- Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb. → Sl.Dn.Flag Nu. 16To9

```
Horizontal Selector
Slow Down Flag Numb.
Sl.Dn.Flag Nu. 16To9
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Sl.Dn.Flag Nu. 16To9	11111111 to 22222222	11111111

تعیین پرچم دوراندار (پرچم اول یا دوم) در طبقات ۹ تا ۱۶

- Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb. → Sl.Dn.Flag Nu. 24To17

```
Horizontal Selector
Slow Down Flag Numb.
Sl.Dn.Flag Nu. 24To17
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Sl.Dn.Flag Nu. 24To17	11111111 to 22222222	11111111

تعیین پرچم دوراندار (پرچم اول یا دوم) در طبقات ۱۷ تا ۲۴

- Horizontal Selector → Slow Down Flag Numb. → Sl.Dn.Flag Nu. 32To25

```
Horizontal Selector
Slow Down Flag Numb.
Sl.Dn.Flag Nu. 32To25
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Parameter Name	Setting Range	Default
Sl.Dn.Flag Nu. 32To25	11111111 to 22222222	11111111

تعیین پرچم دوراندار (پرچم اول یا دوم) در طبقات ۲۵ تا ۳۲

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)

➤ Horizontal Selector → 1cf Delay Up → 1cf Delay Up Total

Horizontal Selector
Cf3 Delay Down
Cf3 Delay Down 2
0Min 0Sec 0Msec

Parameter Name	Setting Range	Default
1cf Delay Up Total	0M 0S 0ms to 0M 5S 0ms	0M 0S 0ms

اعمال تأخیر در توقف در مدد دوراندازی با آهنربا (CF3) در صورتی که در تمامی طبقات در جهت بالا کابین با فاصله‌ی یکسانی به لول طبقه نمی‌رسد.


➤ Horizontal Selector → 1cf Delay Down → 1cf Delay Down Total

Horizontal Selector
1cf Delay Down
1cf Delay Down Total
0Min 0Sec 0Msec


Parameter Name	Setting Range	Default
1cf Delay Down Total	0M 0S 0ms to 0M 5S 0ms	0M 0S 0ms

اعمال تأخیر در توقف در مدد دوراندازی با آهنربا (CF3) در صورتی که در تمامی طبقات در جهت پایین کابین با فاصله‌ی یکسانی به لول طبقه نمی‌رسد.

نقشه های تابلو فرمان گیرلس:




دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)



MRL-L1000
Sheet 3 of 8


تولیدی آریان آسانسور

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)




برد اصلی
ALIS MAIN
SI-7

MRL-L1000	آریان آسانسور
Sheet 4 of 8	نوبت آزمایشی





MRI-L1000	آریان آسانسور
Sheet 5 of 8	تولید آزمایشی

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور(محصول آلیس)




اتصالات تابلوهای فرمان به جعبه رویزیون کاردک و کسانین



MRL-L1000
آریان آسانسور
تولید آذربایجان

Sheet 5 of 8

اتصالات تابلو فرمان به جعبه رویزروون کارکرد و کساین




* راهنمای نصب و راه اندازی جعبه رویزیون کارکرد *

۱- لطفاً در مراجعت راه اندازی ترمیمهای RS1,RS2 و +24V,GND را با برد کارکرد کنید. اما این جلسه در صورت برخورد افتخاری در عمل ممکن است راه اندازی بسرد کارکرد کنید این امر ایجاد نیست.


۲- در صورت استفاده تسلیق از ورودی های DO,PHC,TOUCH و 24V+ میتوانید در پیش این صورت خطای DO/KP WARNING را در صفحه نمایش بروز اصلی نمایش داده بگشود.

۳- لطفاً در صورت ابتکان ترمیمهای RS1,RS2 را توسط دوشته سیم به هم تایید کنید تا بتوانید تابلو اصلی وصل نمایید.

۴- خروجی نموداتور بسرد کارکرد زیمنس بوده و باشد به نموداتور از نوع آند میکترنک وصل گشته، در این حالت 24V ولت مستقیم به تسمیه نموداتورها بیل شده و وزوودی زیمنس آنها به ترمیمهای برد وصل میگذرد.



دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی تابلو فرمانهای آریان آسانسور (محصول آلیس)



MRI-L1000
آریان آسانسور
تولید آزمایشی

Sheet 8 of 8